Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
4TZ51Y158	R4.TZ51.3012.011.03.00.013 R4.00562.1.1.11 лист 57	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.020	+5.000	-	4TZ51Z57
4TZ51Y159	R4.TZ51.3012.011.03.00.013 R4.00562.1.1.11 лист 57	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.020	+5.000	-	4TZ51Z57
4TZ51Y160	R4.TZ51.3012.011.03.00.014 R4.00562.1.1.11 лист 58	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См.п.1	+5.000	-	4TZ51Z57
4TZ51Y161	R4.TZ51.3012.011.03.00.013 R4.00562.1.1.11 лист 57	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.017	+5.000	-	4TZ51Z57
4TZ51Y162	R4.TZ51.3012.011.03.00.013 R4.00562.1.1.11 лист 57	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.018	+5.000	-	4TZ51Z57
4TZ51Y163	R4.TZ51.3012.011.03.00.013 R4.00562.1.1.11 лист 59	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.019	+5.000	-	4TZ51Z57
4TZ51Y164	R4.TZ51.3012.011.03.00.013 R4.00562.1.1.11 лист 57	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.024	+5.000	-	4TZ51Z57
4TZ51Y165	R4.TZ51.3012.011.03.00.016 R4.00562.1.1.11 лист 60	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.017	+5.400	-	4TZ51Z57
4TZ51Y166	R4.TZ51.3012.011.03.00.017 R4.00562.1.1.11 лист 61	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См.п.1	+5.400	-	4TZ51Z57
4TZ51Y167	R4.TZ51.3012.011.03.00.016 R4.00562.1.1.11 лист 60	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.017	+5.400	-	4TZ51Z57
4TZ51Y168	R4.TZ51.3012.011.03.00.016 R4.00562.1.1.11 лист 60	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.013	+5.400	-	4TZ51Z57
4TZ51Y169	R4.TZ51.3012.011.03.00.019 R4.00562.1.1.11 лист 63	ПОДВЕСКА	18	0.016	+5.400	1.12	4TZ51Z57
4TZ51Y171	R4.TZ51.3012.011.03.00.020 R4.00562.1.1.11 лист 64	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См.п.1	+1.300	4.12	4TZ51Z52
4TZ51Y172	R4.TZ51.3012.011.03.00.021 R4.00562.1.1.11 лист 65	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.016	+1.400	2.48	4TZ51Z52
4TZ51Y173	R4.TZ51.3012.011.03.00.022 R4.00562.1.1.11 лист 66	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.019	+1.400	1.74	4TZ51Z52
4TZ51Y174	R4.TZ51.3012.011.03.00.023 R4.00562.1.1.11 лист 67	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См.п.1	+1.400	1.87	4TZ51Z52
4TZ51Y175	R4.TZ51.3012.011.03.00.024 R4.00562.1.1.11 лист 68	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.025	+1.400	2.57	4TZ51Z52
4TZ51Y177	R4.TZ51.3012.011.03.00.025 R4.00562.1.1.11 лист 69	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См.п.1	+4.400	2.59	4TZ51Z52
4TZ51Y178	R4.TZ51.3012.011.03.00.026 R4.00562.1.1.11 лист 70	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.021	+5.690	8.42	4TZ51Z52
4TZ51Y179	R4.TZ51.3012.011.03.00.027 R4.00562.1.1.11 лист 71	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.018	+5.690	11.74	4TZ51Z52

Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
4TZ51Y180	R4.TZ51.3012.011.03.00.026 R4.00562.1.1.11 лист 70	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.018	+5.690	8.42	4TZ51Z52
4TZ51Y181	R4.TZ51.3012.011.03.00.027 R4.00562.1.1.11 лист 71	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.018	+5.690	11.74	4TZ51Z52
4TZ51Y182	R4.TZ51.3012.011.03.00.028 R4.00562.1.1.11 лист 72	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.018	+5.690	3.34	4TZ51Z52
4TZ51Y183	R4.TZ51.3012.011.03.00.028 R4.00562.1.1.11 лист 72	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.017	+5.690	3.34	4TZ51Z52
4TZ51Y184	R4.TZ51.3012.011.03.00.020 R4.00562.1.1.11 лист 64	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См.п.1	+1.500	4.12	4TZ51Z68
4TZ51Y185	R4.TZ51.3012.011.03.00.029 R4.00562.1.1.11 лист 73	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.016	+1.600	2.04	4TZ51Z68
4TZ51Y186	R4.TZ51.3012.011.03.00.022 R4.00562.1.1.11 лист 66	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.019	+1.600	1.74	4TZ51Z68
4TZ51Y187	R4.TZ51.3012.011.03.00.023 R4.00562.1.1.11 лист 67	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См.п.1	+1.600	1.87	4TZ51Z68
4TZ51Y188	R4.TZ51.3012.011.03.00.0524 R4.00562.1.1.11 лист 68	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.024	+1.600	2.57	4TZ51Z68
4TZ51Y190	R4.TZ51.3012.011.03.00.025 R4.00562.1.1.11 лист 69	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См.п.1	+4.600	2.59	4TZ51Z68
4TZ51Y191	R4.TZ51.3012.011.03.00.026 R4.00562.1.1.11 лист 70	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.022	+5.690	-	4TZ51Z68
4TZ51Y192	R4.TZ51.3012.011.03.00.027 R4.00562.1.1.11 лист 71	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.018	+5.690	-	4TZ51Z68
4TZ51Y193	R4.TZ51.3012.011.03.00.026 R4.00562.1.1.11 лист 70	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.017	+5.690	-	4TZ51Z68
4TZ51Y194	R4.TZ51.3012.011.03.00.027 R4.00562.1.1.11 лист 71	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.017	+5.690	-	4TZ51Z68
4TZ51Y195	R4.TZ51.3012.011.03.00.028 R4.00562.1.1.11 лист 72	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.018	+5.690	-	4TZ51Z68
4TZ51Y196	R4.TZ51.3012.011.03.00.028 R4.00562.1.1.11 лист 72	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.020	+5.690	-	4TZ51Z68
4TZ51Y198	R4.TZ51.3012.011.03.00.030 R4.00562.1.1.11 лист 74	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См.п.1	+1.300	4.87	4TZ51Z51
4TZ51Y199	R4.TZ51.3012.011.03.00.031 R4.00562.1.1.11 лист 75	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.016	+1.300	2.76	4TZ51Z51
4TZ51Y200	R4.TZ51.3012.011.03.00.022 R4.00562.1.1.11 лист 66	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.019	+1.300	1.74	4TZ51Z51
4TZ51Y201	R4.TZ51.3012.011.03.00.023 R4.00562.1.1.11 лист 67	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См.п.1	+1.300	1.87	4TZ51Z51

Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
4TZ51Y202	R4.TZ51.3012.011.03.00.024 R4.00562.1.1.11 лист 68	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.025	+1.300	2.57	4TZ51Z51
4TZ51Y204	R4.TZ51.3012.011.03.00.025 R4.00562.1.1.11 лист 69	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См.п.1	+4.300	2.59	4TZ51Z51
4TZ51Y205	R4.TZ51.3012.011.03.00.026 R4.00562.1.1.11 лист 70	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.018	+5.690	-	4TZ51Z51
4TZ51Y206	R4.TZ51.3012.011.03.00.027 R4.00562.1.1.11 лист 71	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.020	+5.690	-	4TZ51Z51
4TZ51Y207	R4.TZ51.3012.011.03.00.026 R4.00562.1.1.11 лист 70	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.018	+5.690	-	4TZ51Z51
4TZ51Y208	R4.TZ51.3012.011.03.00.027 R4.00562.1.1.11 лист 71	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.018	+5.690	-	4TZ51Z51
4TZ51Y209	R4.TZ51.3012.011.03.00.030 R4.00562.1.1.11 лист 74	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См.п.1	+1.500	4.87	4TZ51Z53
4TZ51Y210	R4.TZ51.3012.011.03.00.032 R4.00562.1.1.11 лист 76	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.019	+1.500	2.76	4TZ51Z53
4TZ51Y211	R4.TZ51.3012.011.03.00.022 R4.00562.1.1.11 лист 66	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.019	+1.500	1.74	4TZ51Z53
4TZ51Y212	R4.TZ51.3012.011.03.00.023 R4.00562.1.1.11 лист 67	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См.п.1	+1.500	1.87	4TZ51Z53
4TZ51Y213	R4.TZ51.3012.011.03.00.024 R4.00562.1.1.11 лист 68	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.024	+1.500	2.57	4TZ51Z53
4TZ51Y215	R4.TZ51.3012.011.03.00.025 R4.00562.1.1.11 лист 69	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См.п.1	+4.500	2.59	4TZ51Z53
4TZ51Y216	R4.TZ51.3012.011.03.00.026 R4.00562.1.1.11 лист 70	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.018	+5.690	-	4TZ51Z53
4TZ51Y217	R4.TZ51.3012.011.03.00.027 R4.00562.1.1.11 лист 71	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.020	+5.690	-	4TZ51Z53
4TZ51Y218	R4.TZ51.3012.011.03.00.026 R4.00562.1.1.11 лист 70	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.017	+5.690	-	4TZ51Z53

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Дополнительные подписи

Дополнительные подписи

Взам.инв.№

Подпись и дата 08.02.13

Инв.№ подл. R4.00562.1.1.11

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Инж.Зк.		Кузнецов			08.02
Пров.вед.инж.		Веренцова			08.02
Пров.нач.гр.		Жук			11.02
Н.контр		Краснояров			11.02

Инв.N подл.R4.00562.1.1.11

Лист 7

R4.TZ51.3013.011.03.00.001

Ростовская АЭС Блок 4

Реакторное отделение Негерметичная часть Трубопроводы контроля плотности облицовки помещения ГА-201 под отм. +6,600

Стадия	Лист	Листов
Р	2	4

Ведомость опор (продолжение)

ОАО "НИАЭП" 2013

Формат А2