

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного инженера

(А.В. Селезнев)

«12» 12 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Наименование закупки:

Трансформатор ОС-125/0,5 УХЛ4А 100-37,5кВА 380/49,0-4,6В.

2. Технические требования к поставке товара/выполнению работ/оказанию услуг:

№	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Требования к эквиваленту
1	Трансформатор ОС-125/0,5 или эквивалент	4	шт	<ul style="list-style-type: none"> - Трансформатор однофазный сухой класса напряжения 0,5кВ - Климатическое исполнение – УХЛ4. - Алюминиевые обмотки. - Номинальная мощность 100-37,5 кВА - Номинальное напряжение обмоток: <ul style="list-style-type: none"> - ВН – 380В; - НН – 49,0-4,6В. Число положений переключателя (количество ступеней регулирования) – 12.

3. Требования к упаковке и маркировке (для товаров)

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

4. Требования к гарантии качества

Поставщик гарантирует, что поставленный Товар, в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).

5. Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания

Срок гарантии на закупаемые материалы в соответствии со сроком, указанном в паспорте завода изготовителя. Дефектный Товар возвращается Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами, но не более 30 дней. Все расходы, связанные с

возвратом или заменой дефектных товаров, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается. Срок замены или исправления дефектного товара Поставщиком не должен превышать 30 дней.

6. Требования к объему технической документации:

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- а) всю необходимую документацию на поставленный Товар, предусмотренную действующим законодательством РФ;
- б) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;
- в) товарную накладную в 2-х экз.;
- г) акт приема-передачи Товара в 2-х экз.

7. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2010»)

Поставка трансформаторов иностранным Поставщиком осуществляется на условиях DDP Подольск (Инкотермс 2010). При поставке российским Поставщиком в общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, погрузочно – разгрузочные работы, полный комплект технической документации, и другие обязательные платежи.

8. Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:


г. Подольск, Московской обл., ул. Орджоникидзе, д. 21

9. Срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:

№ этапа	Наименование работ	Срок исполнения	Ориентировочный процент от цены договора с НДС, %	Отчетные документы
1	Поставка трансформаторов ОС-125/0,5 или эквивалент	200 дней с правом досрочной поставки	Аванс - 50%. Обеспечение возврата в форме банковской гарантии в размере аванса. Остальная сумма – по факту поставки оборудования.	Счет, счет-фактура товарная накладная в 2-х экз.; акт приема-передачи Товара в 2-х экз.; Копия декларация о соответствии установленного образца в соответствии с постановлением Правительства РФ №982 от 01.12.2009 код изделия 3411; Паспорт или иная техническая документация по каждому виду продукции.


10. Прочие условия: Отсутствуют.

Заместитель главного инженера по капитальному строительству, главный энергетик – начальник энергоцеха 5.23




И.В. Никишин

Начальник отдела 5.08



Д.Ю. Мигалин

Начальник бюро
Исполнитель



И.С. Глашкин
Е.М. Модников