

6	Трубопровод конденсата ПВД:			
6.1	Изоляция трубопроводов матами из БСТВ	м ³	0,57	
6.2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами из оцинкованной стали	м ²	100	
7	Трубопровод конденсата основных бойлеров:			
7.1	Изоляция трубопроводов матами из БСТВ	м ³	0,4	
7.2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами из оцинкованной стали	м ²	11,3	
8	Трубопровод конденсата дренбаков:			
8.1	Изоляция трубопроводов матами из БСТВ	м ³	0,25	
8.2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами из оцинкованной стали	м ²	7,5	
9	Трубопровод деаэрированной воды :			
9.1	Изоляция трубопроводов матами из БСТВ	м ³	0,73	
9.2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами из оцинкованной стали	м ²	22	

Макаров Е.В.

Шмелев С.В.

(подписи)