

Новгородское отделение

Техническое задание

на выполнение проектной документации по электроснабжению гаража № 22 по адресу: Великий Новгород, ул. Химиков, 15, микрорайон № 1, кадастровый № 53:23:8000100:0142:36758 (ТУ № 1645-11 от 19.12.2011 г., заявитель Воликов Андрей Иванович).

При разработке проектно-сметной документации по электроснабжению гаража № 22 по адресу: Великий Новгород, ул. Химиков, 15, микрорайон № 1, учесть следующее:

- Источник питания: ТП 278, РУ 0,4 кВ, секция шин Т-1, проектируемый силовой ящик типа ЯРВ.
- Установку и монтаж силового ящика типа ЯРВ на 250А, подключение ЯРВ выполнить от шин, секция шин Т-1, ТП 278, РУ 0,4 кВ.
- Установку и монтаж кабельного делителя типа ШРН-5 у гаража № 35 (для гаражей ряда с № 17 по № 35), выполнить маркировку кабельного делителя.
- Строительство кабельной линии 0,4 кВ от проектируемого ЯРВ, РУ 0,4 кВ, ТП 278 до проектируемого кабельного делителя. Марку, сечение, длину и способ прокладки питающей линии определить проектом.

Проектирование трассы линии электропередачи выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭ, СНиП и другими действующими нормативными документами.

Проект согласовать в установленном порядке в ПТС ОАО «Новгородоблэлектро» и в других заинтересованных организациях.

Главный инженер



В.Н.Федотов.

Материалы:

1. Силовой ящик типа ЯРВ 250А.	-	1 шт.
2. Кабельный делитель типа ШРН-5	-	1 шт.
3. Кабель силовой АПВБбШп-1-4х70 мм ²	-	5 м.
4. Кабель силовой АПВБбШп-1-4х50 мм ²	-	50 м.
5. Труба ПНД-110	-	10 м.
6. Песок речной	-	2,5 м ³
7. Кирпич плотный	-	350 шт.
8. Концевая муфта КВТП-4(35/50)	-	2 шт.
9. Концевая муфта КВТП-4(70/120)	-	2 шт.