



ООО ПКФ "Спринт"

Россия, 630088, г.Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев 56, а/я 302
тел/факс: (383) 362-00-09, 362-03-13
www.sprintzao.ru e-mail: sprintzao@mail.ru

Капитальный ремонт и модернизация электрических машин.

№ 13-1 от 16.04.2015г.
на № _____

АО «Сибирский Электротехнический
Комбинат»
Самосудову И.С.

Главному инженеру филиала ОАО «ОТЭК»
Паскевичу М.П.

Касается запроса предложений №98/4731 от 09.04.2015г. , 901-ШН-19416, 7596/1512 .
На оказание услуг по замене (восстановлению) статорных обмоток электродвигателей ТЭЦ АО
«СХК»

1. Прошу уточнить в каком виде предполагается направлять электродвигатели в ремонт - электродвигатели в сборе или – только статора электродвигателей.
(касается электродвигателей 4А3М 2000/3000 УХЛ4 2000квт, 3000об/мин, 3000в. класс изоляции F, 2АДОТ-500-3000-8 , 500квт, 750об/мин. 3000в. класс изоляции F)
2. Также из предоставленной документации не понятно нужно ли восстанавливать штатный термоконтроль этих электродвигателей (2шт подшипники, 3шт. активное железо, 3шт обмотка по фазам)? В стоимости ремонта не учтена стоимость термодатчиков и термометров сопротивления.
3. Просим сообщить исполнение обмотки ротора э/д А12-52-4 - литой алюминиевый (не ремонтпригоден) или сварной алюминиевый.

Дополнительно сообщаем что имеем возможность выполнить испытания высоковольтных (и двигателей постоянного тока) электродвигателей на своей испытательной станции с замером тока, напряжения, оборотов, вибрации, выбега и биения вала, замера температуры по встроенным термодатчикам, в режиме холостого хода..

Заместитель директора

(383) 362 00 09
sprintzao@mail.ru

ООО ПКФ «Спринт» Астафуров В.А.