


Утверждаю  
Заместитель директора,  
главный инженер  
  
В.В. Кудрявцев  
« 20 » 02 20 12 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на выполнение работ по ремонту емкостей на 400 м<sup>3</sup> для хранения  
горюче-смазочных материалов.

1. Месторасположение объекта  
г. Москва, Каширское шоссе, 33

2. Цель проводимых работ  
Ремонт емкостей на 400 м<sup>3</sup> для хранения горюче-смазочных материалов.

Выполнение работ включает в себя:

Ремонт двух четырехсот кубовых мазутных емкостей расположенных под землей.

3. Необходимый перечень работ и их объемы

№/№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
<b>Внешние работы</b>			
1	Подготовка площадки для подъезда	м <sup>2</sup>	230м2
2	Выемка грунта в местах разгерметизации емкостей	м <sup>3</sup>	98м3
3	Установка/снятие опалубки	м <sup>2</sup>	43м2
4	Сварочные работы по устранению трещин, свищей	п/день	
5	Обработка гидроизолирующем материалом (битум, мастика)		68м2
6	Засыпка грунта с последующей уборкой и благоустройством территории		98м3
<b>Внутренние работы</b>			
1	Частичная выемка с утилизацией мазута	м <sup>3</sup>	240м3
2	Видео диагностика герметичности стенок емкостей объемом 400м3		2шт
3	Ультразвуковое исследование сварных соединений емкостей объемом 400м3		2шт
4	Ремонт загрузочных горловин и крышек		2шт

4. Требования к условию участия в торгах

4.1. Обязательно предварительное знакомство участника с объектом работ для уточнения перечня и объемов работ с составлением дефектной ведомости.

4.2. Техничко-коммерческое предложение оформлять в виде записки с предлагаемыми техническими решениями и проекта сметы по ремонту наружных сетей теплоснабжения и водоснабжения с использованием федеральных расценок (ФЕР).

5. Требование к срокам работ

Работы завершить по акту сдачи-приемки не позже 20 марта 2012 года.

6. Требование к гарантии качества выполненных работ

Гарантийный срок на выполненные работы не менее 24 месяцев с даты приемки работ с обязательным приложением сертификатов качества завода-производителя на используемые материалы.

7. Требования к подрядной организации – исполнителю работ

7.1. Подрядная организация должна иметь к работам допуск СРО и другие лицензии, разрешения на проведение огневых работ, квалифицированные свидетельства работников.

7.2. К участию в торгах допускаются организации с юридической регистрацией и фактическим месторасположением.

7.3. Работники должны иметь только российское гражданство и состоять в штате подрядной организации.

7.4. Подрядная организация в области реконструкции наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения должна иметь положительную репутацию: отсутствие судебных решений, отсутствие оформленных претензий на качество работ, выполненных организацией, отсутствие расторгнутых договоров.

7.5. К перечню документов, направляемых для участия в торгах, подрядная организация прикладывает перечень организаций, где выполнялись работы за последние три года с указанием почтовых адресов и контактных телефонов ответственных руководителей.

7.6. Наличие у подрядной организации аттестации используемого оборудования обязательно.

8. Сметная стоимость работ по ремонту мазутных емкостей не должна превышать 2800000 рублей.

9. Критериями выбора исполнителя работ по ремонту мазутных емкостей являются:

- более рациональные технические решения и приемы по ремонту мазутных емкостей;
- минимальная обоснованная стоимость работ;
- максимальный гарантийный срок на выполненные работы и способ его осуществления;
- полное соответствие требованиям настоящего технического задания к

подрядной организации – исполнителю работ.

10. Договор заключается с победителем процедуры закупки (торгов) после поступления финансовых средств от ГК «Росатом» на расчетный счет ОАО «ВНИИХТ»

Начальник лаборатории охраны  
окружающей среды



Сальникова Н.Т.