

Объект:

г.Саров Нижегородской обл, ул.Арзамасская, в районе дома 1, участок 2.
новые низковольтные кабельные линии от фидеров №6 и №12 РУ-0,4кВ ТП-171
ВРУ-0,4кВ нового административного здания.

Ведомость чертежей основного комплекта.

Поз.	Наименование	Инв.№	Прим.
1.	Титульный лист.		
2.	Ведомость комплектации альбома.	- ЭС -1	
3.	Общие данные. Пояснительная записка на 2х листах.	- ЭС-2	
4.	Однолинейная схема. Расчеты параметров сети.	- ЭС-3	
5.	План кабельной трассы. Ведомость объемов работ.	- ЭС-4	
6.	Спецификация.	- ЭС-5	

Пояснение.

Данный проект составлен на основании технических условий №115/14 и предусматривает изменения к проекту инв.№ЭС-09-2014-ЭС.

Проект учитывает изменение категории надежности электроснабжения объекта с 3-ей на 2-ую.

Ведомость ссылочных документов

Поз.	Обозначение	Наименование	Прим.
1.	ПУЭ	Правила устройства электроустановок	
2.	СП 31-110-2003	Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий	
3.	РД 34.20.185-94	Инструкция по проектированию городских электрических сетей	
4.	СНиП 3.05.06-85	Электротехнические устройства	
5.	ТУ №115/14	Технические условия	

СОГЛАСОВАНО:

						ЭС-12-2014-ЭС-1			
						Капитальное строительство:			
						«Низковольтные кабельные линии от ТП-171 до ВРУ-0,4кВ административного здания по ул.Арзамасская»			
изм.	кор.уч.	лист	№ док.	подпись	дата	Электроснабжение административного здания по ул.Арзамасская, в районе дома 1, участок 2 Изм. к проекту Инв. №ЭС-09-2014-ЭС.	Страница	Лист	Листов
Разработчик							Р	1	1
Ген.пр.						Ведомость комплектации альбома	ООО "Энергетическая компания Сарова"		