Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опрос. листа	Фирма-изготовитель	Един. измер.	Колич.	Масса един, кг	Прим.
1	Кабель силовой на напряжение 6 кВ с алюминиевыми жилами сечением 3 х 185 с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в алюминиевой оболочке, бронированный стальными лентами	ААБл-6	ОАО "Камкабель"	м	2270		длину уточнить по месту
2	Муфта концевая термоусаживаемая для кабеля сечением 3 х 185 10 кВ	КВтп-10-150/240	ЗАО "ПЗЭМИ"	шт	2		
3	Наконечник алюминиевый для кабеля сечением 3 х 185	ТА 185	ЗАО "ПЗЭМИ"	шт	6		
4	Труба жёсткая двустенная ПНД ⌀110 мм		ЗАО "ДКС"	м	56		
5	Труба асбестоцементная Ду=100 L=3,95		"ЛАТО" Россия	шт	90		
6	Муфта полиэтиленовая Ду=100 для асбестоцементных труб	МПТ-1	Связьстройдеталь Москва	шт	47		
7	Муфта соединительная термоусаживаемая для кабеля 10 кВ сечением 3 х 185	Стп-10-150/240	ЗАО "ПЗЭМИ"	шт	7		
8	Лента сигнальная с надписью "Осторожно кабель"	ЛСЭ-150	ЗАО "ПЗЭМИ"	м	1982		
9	Трансформатор тока нулевой последовательности	ТДЗЛК-0,66	ЗАО "Завод релейной защиты" г. Химки Московской обл.	шт	1		
10	Рубероид	РКП-350	Нижегородский КРЗ	м²	36		
11	Минераловатная плита	П-75	ООО "Центр Теплоизоляционных Изделий"	шт	18		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разработал		Позлевич			15.10.14
Н.контр.		Кузнецов			15.10.14
ГИП		Кузнецов			15.10.14

13/14-4-ЭС.СО

Нижегородская обл., г. Саров
ОАО "Саровская Электросетевая Компания"

Капитальный ремонт кабельной линии ТЭЦ ф.511-ТП-72В инв. №00540307 Электроснабжение

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Спецификация

Саровское Электро Монтажное Управление

Копировал

Формат А3