Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Кабельная продукция							
	Кабель с медными жилами в двойной негорючей							
2.1	ПВХ изоляции, на U=660В, сеч. 5х35,0 мм2	ВВГнг LS			м.	50		
2.2	То же, сеч. 5х10,0 мм2	ВВГнг LS			м.	100		
2.3	То же, сеч. 3х4,0 мм2	ВВГнг-LS/ВВГнг-FRLS			м.	140/15		
2.4	То же, сеч. 5х4,0 мм2	ВВГнг LS			м.	550		
2.5	То же, сеч. 5х2,5 мм2	ВВГнг LS			м.	290		
2.6	То же, сеч. 3х2,5 мм2	ВВГнг LS			м.	2200		
2.7	То же, сеч. 3х1,5 мм2	ВВГнг LS			м.	2100		
2.8	То же, сеч. 5х70 мм2	ВВГнг LS			м.	70		уточнить при монтаже
2.9	То же, сеч. 5х6,0 мм2	ВВГнг LS			м.	200		
2.10	То же, сеч. 5х1,5 мм2	ВВГнг LS			м.	230		
2.11	То же, сеч. 3х1,5 мм2	ВВГнг-FRLS			м.	360		
2.12	Провод сеч. 4 мм2	ПВ-3			м.	35		
2.13	Провод сеч. 6 мм2	ПВ-3			м.	100		
2.14	Муфта концевая 70 мм2	5КВТП-70			шт.	4		

Длины кабелей учитывать с расчетом увеличения на 10 процентов
Питающие кабельные магистрали до щитов РП-1, РП-2 ВВГнг LS 5х70 условные и уточняются по факту.

Согласовано:

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата
					20.07.15