Экспликация оборудования

Поз. обозначение	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Примечание
	Шкаф коммуникационный			
FOK2	Кросс оптический	шт	1	
UT2	Коммутатор промышленный неуправляемый, фирмы "MOXA"	шт	1	
G1	Источник стабилизир. питания 230VAC/24VDC, 5A	шт	1	
ES1	Модуль управления и заряда	шт	1	
GB1	Модуль свинцово-гелевого аккумулятора	шт	1	
SF1	Авт. выключатель, двухполюсный, 220В, 16А	шт	1	
SF2	Авт. выключатель, однополюсный, 220В, 3А	шт	1	
SF3	Авт. выключатель, однополюсный, 220В, 10А	шт	1	
XS1	Розетка двухполюсная, 10А, на DIN-рейку	шт	1	
F-1	Шнур оптич. одномодовый., дуплексн., с SC-коннектор. 9/125 мкм, 2м	шт	1	
XT3	Клемма пружинная проходная для уст-ки предохранителя 5х20 мм,	шт	1	
	серая, 2,5 мм^2, фирмы "WAGO"			
XT1,2	Клемма пружиная проходная серая, 2,5 мм^2	шт	3	
	Перемычка, 2 контакта	шт	1	
	Провод монтажный медный многопроволочный	м	20	

Примечания:

1. Монтаж всех низковольтных цепей произвести гибкими медными проводами сечением 0,5 кв.мм.
2. Цепи напряжением 220 V AC должны идти в отдельных пучках и в отдельных коробах от остальных цепей .
3. Искробезопасные цепи прокладывать в отдельных коробах от остальных цепей .
4. Доступные токопроводящие части должны быть соединены с системой уравнивания потенциалов проводником сечением 6 кв.мм.
5. В щите установить шину зануления со стороны ввода кабелей для подключения защитных проводников , экранирующих и защитных оболочек.
6. Все провода должны быть отмаркированы в соответствии с настоящим чертежом при подходе ко всем приборам, аппаратам и клеммным сборкам.
7. Многопроволочные провода и жилы кабелей должны быть снабжены оконцевателями .
8. Рассматривать совместно с листом 31.

Взам. инв. № 11769

Подпись и дата

Инв. № подл. 11875

Изм.	Кол.уч.	Лист.	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Мосеев			09.12
Пров.		Изотов			09.12
Гл.спец.		.			
Н.контр.		Тимуск			09.12
ГИП		Коробов			09.12
Утвердил					

П 1204. РП-0-АТХ

«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд. 122 В-К ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Автоматизация технологического процесса

Стадия	Лист	Листов
РП	30	

Шкаф коммуникационный. Экспликация оборудования

Петропроект