

## Мероприятия по технике безопасности и противопожарной технике

Пожарная безопасность эксплуатации электроустановок обеспечивается следующими проектными решениями:

- выбором марок и сечений проводов и кабелей, способов их прокладки, удовлетворяющих требованиям ПУЭ, ГОСТ Р 50571.15-97;
- выбором уставок защитных автоматов, обеспечивающих их срабатывание в зонах токов КЗ и перегрузок;
- защитным заземлением установки.

## Организация эксплуатации

Перед началом эксплуатации электроустановок объекта необходимо зафиксировать границу балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности в договоре с энергоснабжающей организацией.

Принять норматив технологических потерь электроэнергии, утвержденный уполномоченным органом на период регулирования.

Предусмотреть возможность опломбирования коммутационных аппаратов, установленных до расчетного прибора.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										13
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	19/14-01-ЭС				