Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод изготовитель	Един. измер.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечением 4 х 16 с изоляцией из ПВХ-пластиката	АВВГ	ОАО "Электрокабель "Кальчугинский завод"	м	50		длину кабеля уточнить по месту
2	Щит вводно-учётный в к-те: автомат вводной ВА 47-29 3Р 32 А, счетчик трехфазный Меркурий-231 5-60 А класс точности 1. Степень защиты оболочки-IP54	ЩУ-3/1-0 74 IP54		шт	1		ВУЩ
3	Плавкая вставка на 40 А	НПН 2-60 40 А	КЭАЗ	шт	3		
4	Наконечник алюминиевый для кабеля сечением 4 х 16	ТА 16-8-54	КВТ Калуга	шт	8		
5	Муфта концевая термоусаживаемая для кабеля 4 х 16 для наружной установки	1КНТп-4 М	Термофит С-Петербург	шт	2		
6	Труба жесткая двустенная гофрированная ПНД / ПВД ф110		ЗАО "Диэлектрические кабельные системы"	м	10		Для пересечений с трубопроводом
7	Кострукция для установки ВУЩ	Лист 19/14-01-ЭС.ЭСК.1		шт	1		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разработал		Позлевич			
Н. контр.		Кузнецов			
ГИП		Кузнецов			

19/14-01-ЭС.СО

Нижегородская область, г. Саров.
ОАО "Саровская Электросетевая Компания"

Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-225" на участке от ШР-25 до ВУЩ жилого дома ТИЗ-1, уч. №103

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Спецификация

Саровское Электро Монтажное Управление

Копировал

Формат А3