


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ТП-225
РУ-0,4 кВ



ф.8



ПН 2-250/125 А

сущ. кабель

ШР-25



гр.1




НПН-2-60 А / 40 А

АВВГ 4 x 16


50 м в траншее

$P_p = 15 \text{ кВт}$
 $I_p = 28,4 \text{ А}$
 $\Delta U = 1\%$
 $I_{кз} = 965 \text{ А}$



Вводно-учетный
щит-установить
рядом с территорией
участка

Кабель выбирается по
отдельному проекту



ЩС

19/14-01-ЭС

Нижегородская область, г. Саров.
ОАО "Саровская Электросетевая Компания"

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Позднич			
Н. контр.		Кузнецов			
ГИП		Кузнецов			

Реконструкция объекта: "Низковольтная
распределительная сеть ТП-225" на участке
от ШР-25 до ВУЩ жилого дома ТИЗ-1, уч. №103

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Расчетная схема

Саровское
Электро
Монтажное
Управление

Копировал

Формат А4