Ведомость опор (начало)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
Трубопровод I							
3TP20Y003	R3.TP25.3012.011.01.050 R3.00780.1.0.11 лист 185	ПОДВЕСКА	38	0.57	+21.142	3.6042	3TP20Z55
3TP20Y004	R3.TP25.3012.011.01.051 R3.00780.1.0.11 лист 186	ПОДВЕСКА	18	0.11	+21.142	3.1384	3TP20Z57
3TP20Y005	R3.TP25.3012.011.01.052 R3.00780.1.0.11 лист 187	ПОДВЕСКА	18	0.37	+21.142	2.2084	3TP20Z57
3TP25Y005	R3.TP25.3012.011.01.001 R3.00780.1.0.11 лист 136	ПОДВЕСКА	18	0.08	+32.231	2.3384	3TP25Z07
3TP25Y006	R3.TP25.3012.011.01.002 R3.00780.1.0.11 лист 137	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	-	См. пункт 1	+32.231	11.5900	3TP25Z07
3TP25Y007	R3.TP25.3012.011.01.003 R3.00780.1.0.11 лист 138	ПОДВЕСКА	32	0.18	+32.231	2.7242	3TP25Z03
3TP25Y008	R3.TP25.3012.011.01.004 R3.00780.1.0.11 лист 139	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+29.850	4.2100	3TP25Z03
3TP25Y009	R3.TP25.3012.011.01.005 R3.00780.1.0.11 лист 140	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+27.100	4.2100	3TP25Z03
3TP25Y010	R3.TP25.3012.011.01.006 R3.00780.1.0.11 лист 141	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+23.885	2.4800	3TP25Z03
3TP25Y011	R3.TP25.3012.011.01.007 R3.00780.1.0.11 лист 142	ПОДВЕСКА	32	0.28	+22.750	3.4742	3TP25Z03
3TP25Y012	R3.TP25.3012.011.01.007 R3.00780.1.0.11 лист 142	ПОДВЕСКА	32	0.18	+22.750	3.4742	3TP25Z03
3TP25Y013	R3.TP25.3012.011.01.007 R3.00780.1.0.11 лист 142	ПОДВЕСКА	32	0.19	+22.750	3.4742	3TP25Z03
3TP25Y014	R3.TP25.3012.011.01.008 R3.00780.1.0.11 лист 143	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+22.750	6.5111	3TP25Z03
3TP25Y015	R3.TP25.3012.011.01.009 R3.00780.1.0.11 лист 144	ПОДВЕСКА	32	0.57	+22.750	3.7042	3TP25Z03
3TP25Y016	R3.TP25.3012.011.01.010 R3.00780.1.0.11 лист 145	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.32	+22.750	6.7858	3TP25Z03
3TP25Y025	R3.TP25.3012.011.01.014 R3.00780.1.0.11 лист 149	ПОДВЕСКА	32	0.34	+32.220	1.5842	3TP25Z08
3TP25Y026	R3.TP25.3012.011.01.015 R3.00780.1.0.11 лист 150	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	-	См. пункт 1	+32.220	10.7300	3TP25Z08
3TP25Y028	R3.TP25.3012.011.01.016 R3.00780.1.0.11 лист 151	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+32.220	8.8222	3TP25Z12
3TP25Y029	R3.TP25.3012.011.01.017 R3.00780.1.0.11 лист 152	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+29.850	6.6260	3TP25Z12

Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3TP25Y030	R3.TP25.3012.011.01.018 R3.00780.1.0.11 лист 153	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+27.100	5.1260	3TP25Z12
3TP25Y031	R3.TP25.3012.011.01.019 R3.00780.1.0.11 лист 154	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+24.650	14.4244	3TP25Z12
3TP25Y036	R3.TP25.3012.011.01.020 R3.00780.1.0.11 лист 155	ПОДВЕСКА	18	0.08	+32.280	2.2884	3TP25Z13
3TP25Y037	R3.TP25.3012.011.01.021 R3.00780.1.0.11 лист 156	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	-	См. пункт 1	+32.280	16.7400	3TP25Z13
3TP25Y039	R3.TP25.3012.011.01.022 R3.00780.1.0.11 лист 157	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+32.280	8.8222	3TP25Z14
3TP25Y040	R3.TP25.3012.011.01.023 R3.00780.1.0.11 лист 158	ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ	32	0.31	+32.280	22.8856	3TP25Z14
3TP25Y041	R3.TP25.3012.011.01.024 R3.00780.1.0.11 лист 159	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+29.150	5.1260	3TP25Z14
3TP25Y042	R3.TP25.3012.011.01.025 R3.00780.1.0.11 лист 160	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+27.100	5.1260	3TP25Z14
3TP25Y043	R3.TP25.3012.011.01.026 R3.00780.1.0.11 лист 161	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+24.650	5.0850	3TP25Z14
3TP25Y047	R3.TP25.3012.011.01.027 R3.00780.1.0.11 лист 162	ПОДВЕСКА	32	0.59	+32.200	4.2242	3TP25Z18
3TP25Y048	R3.TP25.3012.011.01.028 R3.00780.1.0.11 лист 163	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	-	См. пункт 1	+32.200	16.7400	3TP25Z18
3TP25Y053	R3.TP25.3012.011.01.029 R3.00780.1.0.11 лист 164	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	32	1.61	+32.047	11.8700	3TP25Z22
3TP25Y054	R3.TP25.3012.011.01.030 R3.00780.1.0.11 лист 165	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+29.850	5.1260	3TP25Z22
3TP25Y055	R3.TP25.3012.011.01.031 R3.00780.1.0.11 лист 166	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+27.100	4.1022	3TP25Z22
3TP25Y056	R3.TP25.3012.011.01.032 R3.00780.1.0.11 лист 167	ПОДВЕСКА	32	0.30	+25.700	9.7184	3TP25Z22
3TP25Y057	R3.TP25.3012.011.01.033 R3.00780.1.0.11 лист 168	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+23.515	10.1244	3TP25Z22
3TP25Y058	R3.TP25.3012.011.01.034 R3.00780.1.0.11 лист 169	ПОДВЕСКА	32	0.41	+22.630	6.8442	3TP25Z22
3TP25Y059	R3.TP25.3012.011.01.035 R3.00780.1.0.11 лист 170	ПОДВЕСКА	14	0.08	+20.250	2.6884	3TP25Z22
3TP25Y060	R3.TP20.3071.011.01.001 R3.00780.1.0.11 лист 344	ПРОХОДКА ПОДВИЖНАЯ	14	-	+19.580	-	3TP25Z22
3TP25Y062	R3.TP25.3012.011.01.036 R3.00780.1.0.11 лист 171	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.08	+22.315	4.6220	3TP25Z26

Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3TP25Y063	R3.TP25.3012.011.01.037 R3.00780.1.0.11 лист 172	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	57	См. пункт 1	+22.385	5.0860	3TP25Z26
3TP25Y064	R3.TP25.3012.011.01.038 R3.00780.1.0.11 лист 173	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.18	+22.800	11.4698	3TP25Z27
3TP25Y065	R3.TP25.3012.011.01.039 R3.00780.1.0.11 лист 174	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.17	+22.800	6.1680	3TP25Z27
3TP25Y066	R3.TP25.3012.011.01.040 R3.00780.1.0.11 лист 175	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.37	+22.800	3.7829	3TP25Z27
3TP25Y067	R3.TP25.3012.011.01.041 R3.00780.1.0.11 лист 176	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	38	См. пункт 1	+23.500	4.5420	3TP25Z27
3TP25Y068	R3.TP25.3012.011.01.041 R3.00780.1.0.11 лист 176	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	38	См. пункт 1	+23.500	4.5420	3TP25Z27
3TP25Y069	R3.TP25.3012.011.01.042 R3.00780.1.0.11 лист 177	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.24	+23.500	4.3780	3TP25Z27
3TP25Y070	R3.TP25.3012.011.01.043 R3.00780.1.0.11 лист 148	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	38	См. пункт 1	+23.500	14.7810	3TP25Z27
3TP25Y071	R3.TP25.3012.011.01.044 R3.00780.1.0.11 лист 179	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	-	См. пункт 1	+22.750	12.6526	3TP25Z29
3TP25Y072	R3.TP25.3012.011.01.045 R3.00780.1.0.11 лист 180	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	-	См. пункт 1	+22.750	17.6000	3TP25Z33
3TP25Y073	R3.TP25.3012.011.01.046 R3.00780.1.0.11 лист 181	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	38	См. пункт 1	+22.750	11.4522	3TP25Z25
3TP25Y080	R3.TP25.3012.011.01.047 R3.00780.1.0.11 лист 182	ПОДВЕСКА	32	0.45	+32.231	4.2242	3TP25Z07
3TP25Y081	R3.TP25.3012.011.01.047 R3.00780.1.0.11 лист 182	ПОДВЕСКА	32	0.25	+32.231	4.2242	3TP25Z03
3TP25Y084	R3.TP25.3012.011.01.048 R3.00780.1.0.11 лист 183	ПОДВЕСКА	38	0.29	+22.750	1.0842	3TP25Z25
3TP25Y087	R3.TP25.3012.011.01.049 R3.00780.1.0.11 лист 184	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	32	0.41	+32.280	16.3900	3TP25Z13

1.Нагрузка указана на чертеже опоры.

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R3.00780.1.0.11

Лист 12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Инж.2к.		Сухарева			18.05
Пров.вед.инж.		Веренцова			19.05
Пров.нач.гр.		Жук			19.05
Н.контр.		Краснояров			20.05

R3.TP25.3013.011.01.00.001

Ростовская АЭС Блок 3

Реакторное отделение
Герметичная часть
Трубопроводы газовых сдувок Рр>2,2 МПа

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Ведомость опор (начало)

ОАО "НИАЭП" 2012

Формат А4

Дополнительные подписи

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл. R3.00780.1.0.11