Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
				Итого по трубопроводам I:		375.7502	
		Трубопровод II					
3TP60Y020	R3.TP25.3012. 011.01.053 R3.00780.1.0.11 лист 188	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.47	+27.855	5.8710	3TP60Z18
3TP60Y049	R3.TP25.3012. 011.01.054 R3.00780.1.0.11 лист 189	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	25	См. пункт 1	+29.240	21.4930	3TP60Z18
3TP62Y001	R3.TP25.3012. 011.01.055 R3.00780.1.0.11 лист 190	ПОДВЕСКА	25	0.09	+37.000	1.6100	3TP62Z02
3TP62Y002	R3.TP25.3012. 011.01.056 R3.00780.1.0.11 лист 191	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+34.100	6.3622	3TP62Z02
3TP62Y003	R3.TP25.3012. 011.01.057 R3.00780.1.0.11 лист 192	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+32.280	11.4144	3TP62Z02
3TP62Y004	R3.TP25.3012. 011.01.058 R3.00780.1.0.11 лист 193	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	32	1.21	+28.000	6.9220	3TP62Z02
3TP62Y006	R3.TP25.3012. 011.01.059 R3.00780.1.0.11 лист 194	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	25	См. пункт 1	+37.000	4.8014	3TP62Z02
3TP63Y001	R3.TP25.3012. 011.01.061 R3.00780.1.0.11 лист 196	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+27.820	3.6436	3TP63Z03
3TP63Y002	R3.TP25.3012. 011.01.062 R3.00780.1.0.11 лист 197	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.22	+27.820	2.7722	3TP63Z03
3TP63Y004	R3.TP25.3012. 011.01.063 R3.00780.1.0.11 лист 198	ПОДВЕСКА	25	0.13	+36.600	0.6300	3TP63Z02
3TP63Y005	R3.TP25.3012. 011.01.064 R3.00780.1.0.11 лист 199	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	25	См. пункт 1	+31.700	3.6400	3TP63Z02
3TP63Y006	R3.TP25.3012. 011.01.065 R3.00780.1.0.11 лист 200	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	25	См. пункт 1	+34.350	3.6400	3TP63Z02
3TP64Y001	R3.TP25.3012. 011.01.061 R3.00780.1.0.11 лист 196	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+27.820	3.6436	3TP64Z01
3TP64Y002	R3.TP25.3012. 011.01.062 R3.00780.1.0.11 лист 197	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.41	+27.820	2.7722	3TP64Z01
				Итого по трубопроводам II:		79.2156	
		Трубопровод III					
3TP60Y021	R3.TP25.3012. 011.01.066 R3.00780.1.0.11 лист 201	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+27.820	7.4236	3TP60Z15
3TP60Y022	R3.TP25.3012. 011.01.067 R3.00780.1.0.11 лист 202	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.23	+27.820	2.7596	3TP60Z15
3TP60Y023	R3.TP25.3012. 011.01.068 R3.00780.1.0.11 лист 203	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+27.820	2.8936	3TP60Z15

Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3TP60Y024	R3.TP25.3012. 011.01.069 R3.00780.1.0.11 лист 204	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+25.815	2.8936	3TP60Z15
3TP60Y025	R3.TP25.3012. 011.01.070 R3.00780.1.0.11 лист 205	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.10	+25.815	3.2492	3TP60Z15
3TP60Y026	R3.TP25.3012. 011.01.070 R3.00780.1.0.11 лист 205	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.14	+25.815	3.2492	3TP60Z15
3TP60Y027	R3.TP25.3012. 011.01.070 R3.00780.1.0.11 лист 205	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.18	+25.815	3.2492	3TP60Z15
3TP60Y028	R3.TP25.3012. 011.01.070 R3.00780.1.0.11 лист 205	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.18	+25.815	3.2492	3TP60Z15
3TP60Y029	R3.TP25.3012. 011.01.071 R3.00780.1.0.11 лист 206	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+25.815	3.5650	3TP60Z15
3TP60Y030	R3.TP25.3012. 011.01.072 R3.00780.1.0.11 лист 207	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.16	+25.815	3.2492	3TP60Z15
3TP60Y031	R3.TP25.3012. 011.01.072 R3.00780.1.0.11 лист 207	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.16	+25.815	3.2492	3TP60Z15
3TP60Y032	R3.TP25.3012. 011.01.072 R3.00780.1.0.11 лист 207	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.15	+25.815	3.2492	3TP60Z15
3TP60Y033	R3.TP25.3012. 011.01.073 R3.00780.1.0.11 лист 208	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.18	+25.815	3.2492	3TP60Z15
3TP60Y034	R3.TP25.3012. 011.01.073 R3.00780.1.0.11 лист 208	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.22	+25.815	3.2492	3TP60Z15
3TP60Y035	R3.TP25.3012. 011.01.073 R3.00780.1.0.11 лист 208	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.18	+25.815	3.2492	3TP60Z15
3TP60Y036	R3.TP25.3012. 011.01.069 R3.00780.1.0.11 лист 204	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+25.815	2.8936	3TP60Z15
3TP60Y037	R3.TP25.3012. 011.01.073 R3.00780.1.0.11 лист 208	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.14	+25.815	3.2492	3TP60Z15
3TP60Y038	R3.TP25.3012. 011.01.074 R3.00780.1.0.11 лист 209	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.14	+25.815	3.4630	3TP60Z15
3TP60Y039	R3.TP25.3012. 011.01.074 R3.00780.1.0.11 лист 209	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.14	+25.815	3.4630	3TP60Z15
3TP60Y040	R3.TP25.3012. 011.01.069 R3.00780.1.0.11 лист 204	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+25.815	2.8936	3TP60Z15
3TP60Y041	R3.TP25.3012. 011.01.074 R3.00780.1.0.11 лист 209	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.16	+25.815	3.4630	3TP60Z15
3TP60Y042	R3.TP25.3012. 011.01.074 R3.00780.1.0.11 лист 209	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.28	+25.815	3.4630	3TP60Z15

Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3TP60Y043	R3.TP25.3012. 011.01.075 R3.00780.1.0.11 лист 210	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+27.085	8.6220	3TP60Z15
3TP60Y044	R3.TP25.3012. 011.01.076 R3.00780.1.0.11 лист 211	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.13	+27.085	6.9980	3TP60Z15
3TP60Y045	R3.TP25.3012. 011.01.077 R3.00780.1.0.11 лист 212	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.14	+27.085	5.1166	3TP60Z15
3TP60Y046	R3.TP25.3012. 011.01.077 R3.00780.1.0.11 лист 212	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.20	+27.085	5.1166	3TP60Z15
3TP60Y047	R3.TP25.3012. 011.01.078 R3.00780.1.0.11 лист 213	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+27.085	5.2406	3TP60Z15
3TP60Y048	R3.TP25.3012. 011.01.069 R3.00780.1.0.11 лист 204	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+25.815	2.8936	3TP60Z14
3TP60Y050	R3.TP25.3012. 011.01.069 R3.00780.1.0.11 лист 204	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+25.815	2.8936	3TP60Z15
3TP62Y005	R3.TP25.3012. 011.01.079 R3.00780.1.0.11 лист 214	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+27.965	8.1302	3TP62Z01
				Итого по трубопроводам III:		117.0334	
		Трубопровод IV					
3TP20Y001	R3.TP25.3012. 011.01.080 R3.00780.1.0.11 лист 215	ПОДВЕСКА	38	0.20	+22.750	1.0842	3TP20Z56
3TP20Y002	R3.TP25.3012. 011.01.081 R3.00780.1.0.11 лист 216	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	38	См. пункт 1	+21.186	16.4430	3TP20Z56
3TP25Y074	R3.TP25.3012. 011.01.082 R3.00780.1.0.11 лист 217	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.81	+22.750	6.5220	3TP25Z24
3TP25Y075	R3.TP25.3012. 011.01.083 R3.00780.1.0.11 лист 218	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	38	См. пункт 1	+24.775	4.0236	3TP25Z24
3TP25Y076	R3.TP25.3012. 011.01.084 R3.00780.1.0.11 лист 219	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	38	См. пункт 1	+26.400	6.3844	3TP25Z24

1.Нагрузка указана на чертеже опоры.

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Дополнительные подписи

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл. R3.00780.1.0.11

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Инж.2к.		Сухарева			18.05
Пров.вед.инж.		Веренцова			19.05
Пров.нач.гр.		Жук			19.05
Н.конт.		Краснояров			19.05

Инв.№ подл. R3.00780.1.0.11

Лист 13

R3.TP25.3013.011.01.00.001

Ростовская АЭС Блок 3

Реакторное отделение
Герметичная часть
Трубопроводы газовых сдувок Pp>2,2 МПа

Стадия	Лист	Листов
Р	2	5

Ведомость опор (продолжение)

ОАО "НИАЭП" 2012

Формат А4