



ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

Участникам запроса предложений

13.10.2015 № 304/5098

На № _____ от _____

Г _____ 1
О разъяснении положений документации
по запросу предложений
(www.zakupki.gov.ru № 31502771455
www.zakupki.rosatom.ru № 150918/1065/267
www.a-k-d.ru № R027988)

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 19.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ), АО «Атомкомплект», являющееся организатором запроса предложений в электронной форме на право заключения договора по Лоту 7408/492 «Поставка установок жизнеобеспечения для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС», по информации, полученной от заказчика, в ответ на запрос участника запроса предложений сообщает следующее:

Вопрос:

Просим Вас разъяснить, какое значение максимальной температуры воздуха является верным: указанное в п.п. 1.2.3.2.2.2 ИТТ BLR1.B.110.&.0UCB&&.051.MD.0001_&_F=3 «Системы обеспечения жизнедеятельности персонала должны обеспечивать очистку дымовых газов с температурой до 50°C» или указанное в Приложении А «радиоактивный воздух и аэрозоли -40°C - +35°C».

Ответ:

В соответствии с п. 1.2.2.1 ИТТ BLR1.B.110.&.0UCB&&.051.MD.0001 системы обеспечения жизнедеятельности персонала должны сохранять работоспособность в режиме нормальной эксплуатации (НЭ), а так же в режиме нарушения нормальной эксплуатации (ННЭ).

Максимальная температура перемещаемой среды, указанная в приложении А к ИТТ (+35 °C), относится к режиму нормальной эксплуатации.

Максимальная температура перемещаемой среды, указанная в п.1.2.3.2.2.2 ИТТ (+50 °С), относится к режиму нарушения нормальной эксплуатации.

Таким образом, при конструировании (подборе) оборудования системы обеспечения жизнедеятельности персонала должны учитываться оба значения температуры.

Первый заместитель
генерального директора



С.И. Ефимушкин