

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>В1</b>	<b>ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ</b>							
1	Кран шаровой, Ду = 32 мм	11Б41п		Пензенский арматурный завод То же	шт.	1		
2	Кран шаровой, Ду = 20 мм	11Б41п			шт.	1		
3	Труба Ц-Р-32х3,2	ГОСТ 3262-75			м	6	2,73	
4	Труба Ц-Р-20х2,5	ГОСТ 3262-75			м	4	1,08	
5	Бак питьевой воды V=0.2 м³				шт.	1	50	
6	Изоляция труб: окраска масляной краской за 2 раза				м²	0,1		
7	Душ аварийный вертикальный HAWS 8200			ООО«ЭкоИнструмент»	шт	1		
8	Биотуалет 18л	Mr. Little Mini			шт	1	5.0	

  

Взам. инв. №		Подпись и дата		2012									
Инв. № подл. <b>992595</b>				2170/05 – 992595 - ВК.С									
				Предприятие на Хиагдинском месторождении									
				Изм.	Кол.	Лист	№	Подп.	Дата	Эстакада технологических трубопроводов от добычного участка до перерабатывающего корпуса. Технологический узел закисления	Стадия	Лист	Листов
				Разработал	Мельникова						Р		1
				Проверил	Решетина								
				Н.контроль	Михеева								
				Нач.гр.	Михеева								
Нач.отд.	Тихонов				12.03.12	Спецификация оборудования	ОАО «ВНИПИпромтехнологии»						
ГИП	Перовский												