

Позиционное обозначение и номер монт.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Щит местный ОНР12С001		
		Шкаф одностороннего	1	
		обслуживания ШО-3		
		2200x800x600 (ВxШxГ)		
HA 0001		Звонок XB5-KSM	1	
		~230-240 В; 50 Гц		
HL1 2001		Патрон потолочный ПП	1	
-		Лампа накаливания	1	
		МО 12-40; 40 Вт		
ST1 2002		Выключатель ПВ1-16Б	1	
		~220 В		
XS1 2003		Розетка однополюсная	1	
		РШ-n-2-0-IP43-01-10/42V2		
		10 А; 42 В		

1 Изм.2 внесены в л. 8-15 (Зам.), 16 (Аннулирован).

**АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Инв. N подл. R3.02140.4.0.34

R0.VP00.3960.034.03.00.001

Инв. N подл.	Р3.02140.4.0.34	Подг. и дата	28.03.12	Взам. инв. N	
Изм.	2	Кол.уч.	-	Зам.	179-12
Инж. 1к.	Бочкарева	Лист	179-12	Подпись	-
Пров.вед.инж.	Новикова	Ндок.	28.03	Дата	28.03
Нач.гр.	Питерова		30.07		
Н.контр.	Боровкова				

РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 3
Резервная емкость СООП. Насосная
станция опорожнения брызгальных
бассейнов
Задание заводу на щитовые
устройства

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 8	Листов	

Таблица НКУ и технических
данных аппаратуры по заказу



ОАО "НИАЭП"
2012