

Позиционное обозначение и номер монт.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
РТ1 0301		Измеритель-регулятор	1	
		технологический		
		ИРТ-1730D/A ~220-RS232-B		
		ТУ 4220-044-13282997-02		
		Диапазон показаний		
		от минус 50 до плюс 50 °С		
		НСХ 50П		
		Класс точности 0,25		
		Класс безопасности 4		
		по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)		
		Категория сейсмостойкости		
		III по НП-031-01		
РТ2 0401		Измеритель-регулятор	1	
		технологический		
		ИРТ-1730D/A ~220-RS232-B		
		ТУ 4220-044-13282997-02		
		Диапазон показаний		
		от 0 до плюс 50 °С		
		НСХ 50П		
		Класс точности 0,25		
		Класс безопасности 4		
		по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)		
		Категория сейсмостойкости		
		III по НП-031-01		

Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N
R3.02140.4.0.34	28.03.03	28.03.03

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. N подл. R3.02140.4.0.34

2	-	Зам.	179-12	Евм	28.03
Изм.	Кол.уч.	Лист	Нгрок.	Подпись	Дата

R0.VP00.3960.034.03.00.001

Лист
10