

Позиционное обозначение и номер монт.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
PP3 0501		Измеритель-регулятор	1	
		технологический		
		ИРТ-1730D/A ~220-RS232-B		
		ТУ 4220-044-13282997-02		
		Диапазон показаний		
		от 0 до 25 кгс/м ²		
		Входной сигнал от 4 до 20 мА		
		Класс точности 0,2		
		Класс безопасности 4		
		по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)		
		Категория сейсмостойкости		
		III по НП-031-01		
HLG1 0602-0902		Лампа светодиодная	15	
HLG 1002-1902		СКЛ-14А-Л-3-220		
HLG2 0805		колба зеленая		
HLR1 0603-0903		Лампа светодиодная	15	
HLR 1003-1903		СКЛ-14А-К-3-220		
HLR2 0806		колба красная		
SA 1001-1901		Переключатель	10	
		4G10-583-U-R014; ~220 В		
SA1 0601-0901		Переключатель	4	
		4G10-202-U-R014; ~220 В		

**АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Инв. N подл. R3.02140.4.0.34

Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N
R3.02140.4.0.34	28.03.2003	12

2	-	Зам.	179-12	Фамилия	28.03
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

R0.VP00.3960.034.03.00.001

Лист

11