Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель или поставщик	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
	Клеммная колодка	D 2,5/5.2L	1SNA 209 021 R2700	Klinkmann	шт.	96		
	Торцевой изолятор	FED5.2L	1SNA 291 061 R2400	Klinkmann	шт.	6		
	Торцевой фиксатор	BADL	1SNA 399 903 R0200	Klinkmann	шт.	6		
	Рейка	DIN 35x15x2,3	0168 500.12	Klinkmann	м	1		
	Кабель-канал с пазами и отверстиями в основании с крышкой	GN-A6/4 60x60	0839 0132 013 0839 0510 013	SES	м	2		
	Клеммная колодка для заземляющего провода	D 2,5/5.P.4L	0290 013.27	Klinkmann	шт.	4		
	Колодка заземления (зеленая)	8x1,5-16мм² (l=75мм)	4801	Legrand	шт.	1		
	Планка плоская	12x2 (l=1м)	4819	Legrand	шт.	1		
	3 Монтажные изделия и материалы							
XD201, XD202, XD203, XD401,	Коробка коммутационная взрывозащищенная (2ExeIIT6), IP66	SA141410(10RN1-1PE6)-4FALS01(A)-2FALS01(C)		"Cortem"	шт.	4		
XD301, XD204, XD402	Коробка коммутационная взрывозащищенная (2ExeIIT6), IP66	SA141410(10RN1-1PE6)-2FALS01(A)-2FALS01(C)		"Cortem"	шт.	3		
	Кабель-канал ПВХ сечением 50x105 с крышкой и аксессуарами, длина секции L=2м	DLP 50x105	104 29	«Legrand»	шт.	2		
	Кабель-канал ПВХ сечением 20x10 с крышкой и аксессуарами, длина секции L=2м	DLP 20x10		«Legrand»	шт.	3		
	Металлорукав	РЗ-Ц-32		ООО «Промрукав», Москва	м	35		
	Труба гофрированная ПВХ с протяжкой	∅32	91532	ЗАО «ДКС»	м	60		
	Держатель с защелкой и дюбелем	∅32	51332R	ЗАО «ДКС»	шт.	240		
	Оцинкованный держатель двухсторонний диам. 40 (упаковка 100 шт.)		53360	ЗАО «ДКС»	упак.	1		
	Оцинкованный держатель двухсторонний диам. 50 (упаковка 100 шт.)		53361	ЗАО «ДКС»	упак.	1		
	Секция прямая 100x100 с крышкой, климатическое исполнение У3, с цинковым покрытием Цн12, длина секции L=2м	СП 100x100, Цн12 ТУ 36-1109-77		«Торговый Дом ЛОЗ-СЗМА», Санкт-Петербург	шт.	115		
	Крепежный комплект (винт и дюбель) (для оцинкованных держателей, кабель-каналов и мини-каналов)		63768	ЗАО «ДКС»	шт.	450		
	Ручное дозировочное устройство	CB 200-P1	55205	«HILTI»	шт.	1		
	Терморасширяющаяся противопожарная мастика	CP 611 A	00220351	«HILTI»	шт.	2		
	Болт заземления в комплекте: болт M6x16, шайба M6 (2 шт.), шайба пружинная (гровер), гайка M6, наконечник под болт, луженый			Россия	компл.	50		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

П1204.РП-О-ПС,СОУЭ.С

Лист 2

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель или поставщик	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
	Бирка кабельная маркировочная (У153, У136)	ТУ 36-1440-82		Россия	шт.	52		
	Швеллер, l=3000мм	№16У ГОСТ 8240-97		ООО "Металл"	шт.	7	42,6	
	Стальной лист 6х250х300 (мм)	ГОСТ 19903-74*		ООО "Металл"	шт.	14	3,51	
	Стальной лист 4х220х40 (мм)	ГОСТ 19903-74*		ООО "Металл"	шт.	14	0,27	
	Стальной лист 4х240х200 (мм)	ГОСТ 19903-74*		ООО "Металл"	шт.	7	1,5	
	Стальной лист 4х90х40 (мм)	ГОСТ 19903-74*		ООО "Металл"	шт.	14	0,11	
	Стальной лист 4х160х110 (мм)	ГОСТ 19903-74*		ООО "Металл"	шт.	7	0,55	
	Стальной лист 4х400х300 (мм)	ГОСТ 19903-74*		ООО "Металл"	шт.	7	3,7	
	Труба стальная, l=700мм	51х3 ГОСТ 10704-91		ООО "Металл"	шт.	7	2,5	
	Стальной лист 10х400х400 (мм)	ГОСТ 19903-74*		ООО "Металл"	шт.	7	12,5	
	Стальная арматура, l=420 мм	А300, ∅12 ГОСТ 5781-82*		ООО "Металл"	шт.	56	0,37	
	Сварная арматурная сетка	$\frac{10A300-200}{10A300-200}55x85\frac{75}{25}$ ГОСТ 23279-85		ООО "Металл"	шт.	28	3,27	
	Сварная арматурная сетка	$\frac{10A300-200}{10A300-200}55x55\frac{75}{75}$ ГОСТ 23279-85		ООО "Металл"	шт.	7	2,04	
	Труба стальная, l=1820мм	40х3,0 ГОСТ10704-91		ООО "Металл"	шт.	14	5,0	
	Секция прямая 50х25 с крышкой, климатическое исполнение У3, с цинковым покрытием Цн12, длина секции L=2м, в комплекте с крепежом	СП 50х25, Цн12 ТУ 36-1109-77		«ТД ЛОЗ-СЗМА» Санкт-Петербург	шт.	7	3,0	
	Болт с шестигранной головкой М6х14	ГОСТ7798-70		Россия	шт.	84	0,006	
	Шайба плоская d=6	ГОСТ11371-78		Россия	шт.	168	0,001	
	Гайка шестигранная М6	ГОСТ 5915-70*		Россия	шт.	84	0,002	
	Шнур асбестовый	ШАОН 10 ГОСТ1779-83*		Россия	м	7	0,07	
	Грунт	ГФ-021 ГОСТ 6465-76		Россия	кг	5,0		
	Эмаль	ПФ-115 ГОСТ 25129-82		Россия	кг	22,0		
	Бетон	В20, W6, F75		Россия	м3	2,24		
	Бетон	В7.5		Россия	м3	0,42		
	Песок			Россия	м3	0,7		
	Труба гофрированная ПНД	Dy50		Россия	м	100		
	Коробка коммутационная	JB701		«CQR»	шт.	1		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель или поставщик	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
	4 Кабели и провода							
	Кабель монтажный парной скрутки с медными луженными жилами, с общим луженым экраном, изоляция жил из ПВХ, оболочка из поли-винилхлоридной композиции пониженной горючести, в броне, температура эксплуатации от -50С до +70С, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением:	МКЭКШВнг-FRLS ТУ 3581-006-76960731-2006		НПП «Герда»				
	Сеч. 1х2х1,0				м	976		
	Сеч. 2х2х1,0				м	5		
	Сеч. 10х2х1,0				м	330		
	Кабель симметричный парной скрутки огнестойкий с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, с дополнительным барьером в виде огнестойкой ленты, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- газовыделением:	КСБСнг(А)-FRLS 1х2х0,98 ТУ 16.К99-037-2009		НПП «Спецкабель»				
	Сеч. 1х2х0,98				м	10		
	Провод заземления с медными жилами в ПВХ-изоляции на рабочее напряжение 380В	ПВ3 ГОСТ 6323-79		ОАО«Электрокабель» Кольчугинский завод», г. Кольчугино				
	сеч. 1х1,5, цвет изоляции: белый				м	50		
	сеч. 1х1,5, цвет изоляции: черный				м	10		
	сеч. 1х1,5, цвет изоляции: красный				м	10		
	сеч. 1х6, цвет изоляции: зелено-желтый				м	50		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

П1204.РП-0-ПС,СОУЭ.С

Лист 4

Формат А3