# Техническое задание
# на обеспечение приема сигналов ПС в шкафу распределения

1. В шкафу распределения обеспечить возможность подключения 10-и парного контрольного кабеля от шкафа пожарной сигнализации (ШПС1).

- 2-е пары – сигналы от системы ПС открытого склада;
- 2-е пары – сигналы от системы ПС, ПТ блок-бокса электроснабжения;
- 6 пар – резерв.

Согласовано

| Должность | Фамилия | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|
| | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Баранов Ю.Б. | | | 08.12 |
| Нач. отдела | | Корякин А.Ю. | | | 08.12 |
| Разраб. | | Малькова И.Ю. | | | 08.12 |
| Проверил | | Смирнов Р.И. | | | 08.12 |
| Н. контр. | | Герлинг А.А. | | | 08.12 |

П1204.РП-О-ПС,СОУЭ.ТЗ-001

«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд.122В-К ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

Техническое задание на обеспечение приема сигналов ПС в шкафу распределения

ООО «Охрана» Санкт-Петербург

Формат А4