# Техническое задание
# на обеспечение передачи сигналов ПС из щита ЩСН

В блок-боксе электроснабжения, в щите собственных нужд (ЩСН) предусмотреть возможность передачи сигналов «Пожар», «Неисправность» от системы локального тушения в шкаф пожарной сигнализации (ШПС1). Тип сигнала Н.О. (допускается Н.З.) «сухой контакт», 24В.

Согласовано

| Должность | Фамилия | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|
| | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Баранов Ю.Б. | | | 08.12 |
| Нач. отдела | | Корякин А.Ю. | | | 08.12 |
| Разраб. | | Малькова И.Ю. | | | 08.12 |
| Проверил | | Смирнов Р.И. | | | 08.12 |
| Н. контр. | | Герлинг А.А. | | | 08.12 |

П1204.РП-0-ПС,СОУЭ.ТЗ-006

«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд.122В-К ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

| Пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|---|
| | Р | | 1 |
| Техническое задание на обеспечение передачи сигналов ПС из щита ЩСН | ООО «Охрана» Санкт-Петербург | | |

Формат А4