

*Воздушный баланс помещений.*

Номер помеще-ния	Наименование	Количество человек	Площадь помещения м2	Кратность воздухообмена в 1час.		Приток м3/час	Система	Вытяжка м3/час	Система
				Приток м3/час	Вытяжка м3/час				
17	Вент.камера вытяжка	0	20.31	-	-	-	-	-	-
18	Коридор	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Кабинет	14	68	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	840	П1	840	В1
20	Санузел	-	3.67	-	по расчету	-	-	100	В2
21	Кухня	-	3.67	-	не менее 90 м3/ч	-	-	90	В1
22	Кабинет	-	20.2	3.5	2.8	180	П1	140	В1
23	Приемная	6	32	по 40м3/ч на чел.	по 40м3/ч на чел.	240	П1	240	В1
24	Кабинет	1	23.4	3.5	2.8	210	П1	170	В1
25	Санузел	-	8.4	-	по расчету	-	-	100	В2
26	Кабинет	9	1.11	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	540	П1	540	В1
27	Приемная	8	11.00	по 40м3/ч на чел.	по 40м3/ч на чел.	320	П1	320	В1
28	Кабинет	1	11.3	3.5	2.8	100	-	80	В1
29	Кабинет	1	12.2	3.5	2.8	110	П1	90	В1
30	Кабинет	1	11.3	3.5	2.8	100	П1	80	В1
31	Оупен спейс бугалтерия	22	183.4	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	1320	П1	1320	В1
32	Коридор	-	-	-	-	-	-	-	-

					ОВ			
				Заказчик: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, стр.1, 10-й этаж (Большая башня)				
ГИП				Вентиляция	Стация	Лист	Листов	
Разработал	Помещиков О.О.				РП	10	12	
Исполнил	Помещиков О.О.							
Проверил					Воздушный баланс помещений			