

### *Воздушный баланс помещений.*

Номер помеще-ния	Наименование	Количество человек	Площадь помещения м2	Кратность воздухообмена в 1час.		Приток м3/час	Система	Вытяжка м3/час	Система
				Приток м3/час	Вытяжка м3/час				
33	Кладовая	0	7.03	-	1	-	-	30	В1
34	Санузел	0	14.1	-	по расчету	-	-	400	В2
35	Санузел	0	14.1	-	по расчету	-	-	300	В2
36	Кладовая	0	5.1	-	1	-	-	20	В1
37	Санузел	0	7.8	-	-	-	-	175	В2
38	Кладовая	0	25	-	1	-	-	65	В1
39	Щитовая	0	4.50	-	1	-	-	20	В1
40	Санузел	-	6.30	-	по расчету	-	-	175	В2
41	Коридор	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Лестница	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Лифтовой холл	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Переговорная	4	7.7	по 40м3/ч на чел.	по 40м3/ч на чел.	240	П1	240	В1
45	Кухня	0	5.1		не менее 90 м3/ч	-	-	90	В1
46	Кухня	0	5.4		не менее 90 м3/ч	-	-	90	В1
47	Кабинет	1	23.4	3.5	2.8	210	П1	170	В1
48	Кабинет	1	45.2	3.5	2.8	410	П1	330	В1

[illegible]