

Воздушный баланс помещений.

Номер помещения	Наименование	Количество человек	Площадь помещения м2	Кратность воздухообмена в 1 час.		Приток м3/час	Система	Вытяжка м3/час	Система
				Приток м3/час	Вытяжка м3/час				
49	Кабинет	7	43.2	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	840	П1	840	В1
50	Кабинет	3	21.3	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	180	П1	180	В1
51	Кабинет ЮС	14	77.31	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	840	П1	840	В1
52	Кухня	0	13	-	не менее 90 м3/ч	-	-	90	В1
53	Комендант	1	14.3	3.5	2.8	130	П1	100	В1
54	Переговорная	4	15.7	по 40м3/ч на чел.	по 40м3/ч на чел.	240	П1	240	В1
55	Переговорная	4	15.7	по 40м3/ч на чел.	по 40м3/ч на чел.	240	П1	240	В1
56	Переговорная	4	15.7	по 40м3/ч на чел.	по 40м3/ч на чел.	240	П1	240	В1
57	Архив	0	12	1	1	30	П1	30	В1
58	Коридор	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Кабинет ОВК и А	6	33	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	360	П1	360	В1
60	Кабинет	3	21.3	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	180	П1	180	В1
61	Кабинет Фин. директор	3	21.3	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	180	П1	180	В1
62	Кабинет казначейство	1	15.8	3.5	2.8	140	П1	110	В1
63		-							
64		-							

СОГЛАСОВАНО:

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N
--------------	----------------	---------------

Подпись и дата

Взамен инв. N

Инв. N подл.

OB

Заказчик: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, стр.1,
10-й этаж (Большая башня)

Вентиляция

Стация	
--------	--

Lucm

Түснөв

РП

12

12

Воздушный баланс помещений