

### *Воздушный баланс помещений.*

Номер помещения	Наименование	Количество человек	Площадь помещения м2	Кратность воздухообмена в 1час.		Приток м3/час	Система	Вытяжка м3/час	Система
				Приток м3/час	Вытяжка м3/час				
1	Вент.камера приток	0	31.7	-	-	-	-	-	-
2	Кабинет ФЭС	9	60.5	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	540	П1	540	В1
3	Коридор	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Кухня	0	5.1	-	не менее 90 м3/ч	-	-	90	В1
5	Кухня	0	5.1	-	не менее 90 м3/ч	-	-	90	В1
6	Оупен спейс ДУП	19	157.7	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	1140	П1	1140	В1
7	Кабинет	7	32	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	420	П1	420	В1
8	Коридор	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Кабинет ЦПП	34	104.4	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	2040	П1	2040	В1
10	Переговорная	-	37.1	по 40м3/ч на чел.	по 40м3/ч на чел.	240	П1	240	В1
11	Оупен спейс ДУК	41	192	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	2460	П1	2460	В1
12	Кабинет	1	30.1	3.5	2.8	270	П1	220	В1
13	Комнота отдыха	6	10.4	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	360	П1	360	В1
14	Кухня	0	5.1	-	не менее 90 м3/ч	-	-	90	В1
15	Кабинет	1	16.7	3.5	2.8	150	П1	120	В1
16	Оупен спейс ДУК	16	71	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	960	П1	960	В1

**СОГЛАСОВАНО:**

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N
--------------	----------------	---------------

Подпись и дата

Взамен инв. N

Инв. N подл.

OB

Заказчик: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, стр.1,  
10-й этаж (Большая башня)

Вентиляция

Стадия	Лист	Листов
--------	------	--------

PG

9

12

### Воздушный баланс помещений