

Характеристика вентиляционных систем

Обозначение системы	Обслуживаемые помещения	Тип установки	Вентилятор	Производительность установки м3/час	Полное давление Р,Па	Электродвигатель		Воздухонагреватель			Фильтр	Насос
						n об/мин	Мощность N, кВт	Температура нагрева		Расход теплоты Q, кВт		
								от	до			
П1	8 этаж общеобменная	Dospel ERATO 7	RH90C/M-160/ /6P/7,5 SFP	24000	800	1044	9,5	-28	20	425,9	EU5	-
В1	8 этаж общеобменная	Dospel ERATO 7	RH90C/M-160/ /6P/7,5 SFP	24000	800	1044	8,28	-	-	-	-	-
В2	8 этаж с/у	канальный	ВКП-50-30-4	2550	200	1370	1,44	-	-	-	-	-
П2	9 этаж общеобменная	Dospel ERATO 7	RH90C/M-160/ /6P/7,5 SFP	24000	800	1044	9,5	-28	20	425,9	EU5	-
В3	9 этаж общеобменная	Dospel ERATO 7	RH90C/M-160/ /6P/7,5 SFP	24000	800	1044	8,28	-	-	-	-	-
В4	9 этаж с/у	канальный	ВКП-50-30-4	2550	200	1370	1,44	-	-	-	-	-
П3	10 этаж общеобменная	Dospel ERATO 7	RH90C/M-160/ /6P/7,5 SFP	24000	800	1044	9,5	-28	20	425,9	EU5	-
В5	10 этаж общеобменная	Dospel ERATO 7	RH90C/M-160/ /6P/7,5 SFP	24000	800	1044	8,28	-	-	-	-	-
В6	10 этаж с/у	канальный	ВКП-50-30-4	2550	200	1370	1,44	-	-	-	-	-
ВД11	8,9,10 этаж дымоудаление	сущ.	сущ.	23000 на этаж				-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

					ОВ			
					Заказчик: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, стр.1, 8-й этаж (Большая башня)			
					Вентиляция, дымоудаление кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Разработал:	Помещиков					РП	5	8
Исполнил:	Помещиков				Характеристика вентиляционных систем			