

## Воздушный баланс помещений.

Номер помещения	Наименование	Количество человек	Площадь помещения м2	Кратность воздухообмена в 1 час.		Приток м3/час	Система	Вытяжка м3/час	Система
				Приток м3/час	Вытяжка м3/час				
33	Коридор	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Комната хоз. инвентаря	1	7.1	-	1	-	-	20	В1
35	Склад АУ	0	5.1	3.5	2.8	80	П1	60	В1
36	Кабинет	3	15.6	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	180	П1	180	В1
37	Оупен спейс АЦ	12	61.4	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	720	П1	720	В1
38	Переговорная	18	54	по 40м3/ч на чел.	по 40м3/ч на чел.	720	П1	720	В1
39	Склад АУ	0	5.1	-	1	-	-	20	В1
40	Санузел	0	6.3	-	по расчету	-	-	200	В1
41	Лестница	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Лифтовой холл	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Кабинет	1	18.1	3.5	2.8	160	П1	130	В1
44	Кабинет	1	17.9	3.5	2.8	160	П1	130	В1
45	Оупен спейс	30	120	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	1800	П1	1800	В1
46	Аудитория	19	32	по 30м3/ч на чел.	по 30м3/ч на чел.	570	П1	570	В1
47	Аудитория	19	32	по 30м3/ч на чел.	по 30м3/ч на чел.	570	П1	570	В1
48	Аудитория	19	32	по 30м3/ч на чел.	по 30м3/ч на чел.	570	П1	570	В1

СОГЛАСОВАНО:


Инф. N подл.

Подпись и дата

Времен. инф. N

ОВ

Заказчик: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, стр.1, 8-й этаж (Большая дашня)

Вентиляция

Статус	Лист	Листов
РП	3	12

Воздушный баланс помещений