

Воздушный баланс помещений.

Номер помещения	Наименование	Количество человек	Площадь помещения м2	Кратность воздухообмена в 1 час.		Приток м3/час	Система	Вытяжка м3/час	Система
				Приток м3/час	Вытяжка м3/час				
49	Аудитория	19	32	по 30м3/ч на чел.	по 30м3/ч на чел.	570	П1	570	В1
50	Оупен спейс	24	120	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	1440	П1	1440	В1
51	Кабинет	1	16.2	3.5	2.8	150	П1	120	В1
52									

СОГЛАСОВАНО:

Инф. N подл. Подпись и дата

Вламен инф. N

ОВ

Заказчик: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, стр.1, 8-й этаж (Большая дашня)

Вентиляция

Стадия

Лист

Листов

РП

4

12

Воздушный баланс помещений