

### *Воздушный баланс помещений.*

Номер помещения	Наименование	Количество человек	Площадь помещения м2	Кратность воздухообмена в 1 час.		Приток м3/час	Система	Вытяжка м3/час	Система
				Приток м3/час	Вытяжка м3/час				
17	Кабинет	1	18.1	3.5	2.8	160	П1	130	В1
18	Кабинет	8	30.9	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	480	П1	480	В1
19	Кабинет УИБ	3	26.7	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	180	П1	180	В1
20	Кабинет	1	16.7	3.5	2.8	150	П1	130	В1
21	Кабинет	12	55.8	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	720	П1	720	В1
22	Оупен спейс УПС	38	160.2	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	2280	П1	2280	В1
23	Вент.камера вытяжка	0	20.25	-	-	-	-	-	-
24	Коридор	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Склад	-	4.8	-	1	-	-	20	В1
26	Тренажерный зал	4	16.4	по 60м3/ч 4,5 м2 1 тр.	по 60м3/ч 4,5 м2 1 тр.	240	П1	240	В1
27	Кабинет	1	18.4	3.5	2.8	160	П1	130	В1
28	Кабинет	3	20.4	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	180	П1	180	В1
29	Коридор	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Кабинет	6	23.5	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	360	П1	360	В1
31	Комната приема пищи	0	10.2	по 90м3/ч	по 90м3/ч	90	П1	90	В1
32	Комната приема пищи	0	17.85	по 90м3/ч	по 90м3/ч	90	П1	90	В1

**СОГЛАСОВАНО:**

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N
--------------	----------------	---------------

Подпись и дата

Взамен инв. N

[illegible]