

Воздушный баланс помещений.

Номер помещения	Наименование	Количество человек	Площадь помещения м2	Кратность воздухообмена в 1 час.		Приток м3/час	Система	Вытяжка м3/час	Система
				Приток м3/час	Вытяжка м3/час				
33	Кабинет	2	17.5	3.5	2.8	170	П1	130	В1
34	Кабинет	1	24.2	3.5	2.8	220	П1	180	В1
35	Кабинет	1	13.5	3.5	2.8	80	П1	60	В1
36	Кабинет	3	15.6	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	180	П1	180	В1
37	Оупен спейс АЦ	12	61.4	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	720	П1	720	В1
38	Переговорная	18	54	по 40м3/ч на чел.	по 40м3/ч на чел.	720	П1	720	В1
39	Санузел	0	14.2	-	по расчету	-	-	400	В2
40	Кабинет	1	7.60	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	60	П1	60	В1
41	Лестница	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Коридор	1	-	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	60	П1	60	В1
43	Кабинет	1	8.55	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	60	П1	60	В1
44	Санузел	0	3.6	-	по расчету	-	-	125	В2
45	Санузел	0	15.1	-	по расчету	-	-	300	В2
46	Коридор	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Кабинет УИП	18	97.4	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	1080	П1	1080	В1
48	Кабинет	1	12.1	3.5	2.8	110	П1	90	В1

[illegible]