

Воздушный баланс помещений.

Номер помеще-ния	Наименование	Количество человек	Площадь помещения м2	Кратность воздухообмена в 1час.		Приток м3/час	Система	Вытяжка м3/час	Система
				Приток м3/час	Вытяжка м3/час				
49	Кабинет	1	12.1	3.5	2.8	110	П1	90	В1
50	Кабинет	1	12.1	3.5	2.8	110	П1	90	В1
51	Кабинет УСЦ	16	-	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	960	П1	960	В1
52	Кабинет	1	16.7	3.5	2.8	150	П1	120	В1
53	Кабинет	1	16.5	3.5	2.8	150	П1	120	В1
54	Оупен спейс УМТ инф	91	-	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	5460	П1	5460	В1
55	Коридор	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Кабинет	1	20.5	3.5	2.8	190	П1	150	В1
57	Кабинет	1	21.2	3.5	2.8	190	П1	150	В1
58	Склад IT	0	51	-	1	-	-	130	В1
59	Коридор	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Серверная	0	40.4	по расчету	2	-	-	210	В1
61	Сервисная зона ИБП	0	27.7	по расчету	2	-	-	120	В1
62	Лифтовой холл	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Санузел	0	4.5	-	по расчету	-	-	125	В1
64	Кладовая	0	4.5	-	1	-	-	20	В2
65	Комната уборщицы	1	11.5	по 60м3/ч на чел.	по 60м3/ч на чел.	60	П1	60	В1
66	Склад АУ	0	4.5	-	1	-	-	20	В2

							ОВ
							<i>Заказчик: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, стр.1, 9-й этаж (Большая дашня)</i>
ГИП							<div style="float: left; width: 70%;">Вентиляция</div> <div style="float: right; width: 30%; text-align: left;"> Стация Лист Листоѵ </div>
Разработал	Помищиков О.О.						<div style="float: left; width: 70%;"></div> <div style="float: right; width: 30%; text-align: left;"> РП 8 12 </div>
Исполнил	Помищиков О.О.						
Проверил							
							<div style="float: left; width: 70%;">Воздушный баланс помещений</div> <div style="float: right; width: 30%;"></div>