Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа № опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Автоматическая пожарная сигнализация							
1.	Прибор приемо-контрольный	С2000-4		НПО «Болид» г.Королев	шт.	1	0.3	
2.	Источник питания резервированный	«РИП-12» (исп.1)		«	шт.	1	6	
3.	Бокс для РИП-12			«		1	с аккумул. 14 кг	
4.	Аккумулятор на 12 В			«	шт.	2	5.7	
5.	Извещатель пожарный дымовой	ИП 212-66		«	шт.	3	0.2	
6.	Извещатель пожарный ручной	ИПР-3СУ		«	шт.	2	0.35	
7.	Резистор	1.5 кОм		«	шт.	3	0.02	
8.	Резистор	4.7 кОм		«	шт.	2	0.02	
9.	Оповещатель светозвуковой	«Корбу»		ЗАО «ПО «Спецавтоматика» г. Бийск	шт.	1	0.07	
10.	Коробка универсальная клеммная с 2-мя проволочными токопроводящими перемычками	УК-2П		ООО «Великолукское предприятие Велос», г. Великие Луки	шт.	1	0.055 кг	
11.	Кабель 1х2х0.5	КПСВВнг-LS		ОАО "Севкабель"	м	35	30.9 кг/км	
12.	Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий, повышенной пожаростойкости, 1х2х0.5	КПСЭнг-FRLS		НПО «Болид» г.Королев	м	15	67 кг/км	
13.	Труба гибкая гофрированная	Ø 30		ООО "ПрофЭнерго"	м	50	0.11кг/м	
14.	**Огнетушитель** углекислотный	ОВП-3(3)		Компания НПК «Арсенал»	шт.	1		
15.	**Огнетушитель** порошковый ручной	ОП-8(3)		Компания НПК «Арсенал»	шт.	1		
16.	**Стенд** пожарный открытого типа	ППУ-4		Компания НПК «Арсенал»	шт.	2		

Инв. № подл. 991138 | Подп. и дата | Взам. инв.№

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
1		Зам.	Р31-Б		

Разработал	Фуфаева	
Проверил	Кальин	
Н. контроль	Ковальчук	
Гл. спец.		
Нач. отдела	Башкатов	
ГИП	Сигалов	

100-9284-991138-ПБ.С

Реконструкция хвостохранилища «Среднее»

Пожарная безопасность	Стадия	Лист	Листов
	П	1	1
Спецификация оборудования и материалов	**ОАО «ВНИПИпромтехнологии»**		