

УТВЕРЖДАЮ



«_» _____ 2013 г.

Поставка котельных труб Ст20 по ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 14-3-190-2004.

г. Подольск

2013

Техническое задание
на поставку котельных труб.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Поставка труб Ст20 по ТУ 14-ЗР-55-2001, ТУ 14-3-190-2004.
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемая продукция должна быть не ранее 2013 года выпуска.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<p>1. Трубы Ст20 89х3,5хнд по ТУ 14-3-190-2004 в количестве 1 тн.</p> <p>2. Трубы Ст20 325х8хнд по ТУ 14-3-190-2004 в количестве 5 тн.</p> <p>3. Трубы Ст20 377х24хнд по ТУ 14-ЗР-55-2001 в количестве 6,58 тн.</p> <p>4. Трубы Ст20 133х4хнд по ТУ 14-3-190-2004 в количестве 5 тн.</p> <p>5. Трубы Ст20 159х6хнд по ТУ 14-ЗР-55-2001 в количестве 5 тн.</p> <p>6. Трубы Ст20 159х11хнд по ТУ 14-ЗР-55-2001 в количестве 5 тн.</p> <p>7. Трубы Ст20 219х14хнд по ТУ 14-ЗР-55-2001 в количестве 5 тн.</p> <p>8. Трубы Ст20 325х13хнд по ТУ 14-ЗР-55-2001 в количестве 5 тн.</p> <p>9. Трубы Ст20 426х10хнд по ТУ 14-3-190-2004 в количестве 5 тн.</p> <p>2.1.1. Дополнительные требования для всех труб по ТУ 14-3-190-2004: должны поставляться термообработанными и очищенными от окалины, с гарантией гидравлического испытания, УЗК по ГОСТ 17410-78. Нормы оценки по ТУ 14-3-190-2004, ширина риски не более 1,5 мм, с определением предела текучести при +350 С (с гарантией в сертификате), должны выдерживать испытание на раздачу или испытание на сплющивание или на загиб (от типа размера),испыт.на растяжение при норм.и.повыш.(350 С);</p> <p>2.1.2. Дополнительные требования для всех труб по ТУ 14-ЗР-55-2001:</p> <p>а) термообработанными и очищенными от окалины;</p> <p>б) с гарантией гидравлического испытания;</p> <p>в) с проведением УЗК по ГОСТ 17410-78. Нормы оценки по ТУ14-ЗР-55-2001, ширина риски не более 1,5 мм;</p> <p>г) с определением ударной вязкости при комнатной температуре (при $S \geq 12$ мм);</p> <p>д) должны выдерживать испытание на сплющивание.</p> <p>2.1.3. Требования к продукции:</p> <p>Продукция должна быть изготовлена на предприятии с системой менеджмента качества, сертифицированной в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (или «эквивалент»). Действие сертификата, подтверждающего наличие указанной системы менеджмента качества, должно распространяться на изготовление предмета закупки.</p> <p>Для организаций, не осуществляющих непосредственное изготовление предмета закупки, обязательно предоставление участником в составе заявки копии дилерского или дистрибьюторского договора, документа от изготовителя, указанного в заявке товара, подтверждающие право участника на законных основаниях предлагать такой товар в срок и на условиях, указанных в настоящей документации.</p> <p>Для поставщиков продукции импортного производства: обязательное предоставление совместно с предметом закупки копии Решения о применении, оформленного в соответствии с требованиями РД 03-36-2002</p>

Подраздел 2.2 Требования к маркировке
В соответствии с ТУ 14-ЗР-55-2001, ТУ 14-3-190-2004.
Подраздел 2.3 Требования к упаковке
В соответствии с ТУ 14-ЗР-55-2001, ТУ 14-3-190-2004.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней от даты поступления товара с оригиналами сопроводительных документов (счет-фактура, товарная накладная ТОРГ-12, сертификаты качества, копия Решения о применении (при необходимости)) на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.
Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: 1) оригинал сертификата качества на продукцию; Для поставщиков продукции импортного производства: обязательное предоставление совместно с предметом закупки копии Решения о применении, оформленного в соответствии с требованиями РД 03-36-2002

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить заказчику трубы в течение 90 дней с момента оформления Договора/Спецификации.
--

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ

ТУ 14-ЗР-55-2001 – 115 л. ТУ 14-3-190-2004 – 15 л.
