Спецификация

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Материал	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	30с941нж 30NDB15AA001 Опросный лист №6	Задвижка Ду 500, Ру 1,6 МПа	1 шт	Сборный	1307,0	1307,0	с ответными фланцами, прокладками и крепежом
2	30NDB15AT001 1350.12.38А-30UNB-1352-TD.N	Грязевик Ду 500, Ру 1,6 МПа	1 шт	Сборный	1107,0	1107,0	
3	ГОСТ 20295-85	Труба тип 3-Т 530х8 – К52	9.0 м	17Г1С ГОСТ 20295-85	104,02	936,2	
4	ОСТ 34 10.699-97	Отвод П 90 530х10	6 шт	20 ТУ 14-3-190- 2004 п.3.10	120,0	720,0	
5	ОСТ 34 10.699-97	Отвод П 45 530х10	2 шт	20 ТУ 14-3-190- 2004 п.3.10	60,0	120,0	
6	ГОСТ 17378-2001	Переход Э 530х12- 377х10	1 шт	20 ГОСТ 17380-2001	46,0	46,0	
7	ГОСТ 10704-91	Труба Т 38х2	4,0м	В20 ГОСТ 10705-80	1,78	7,12	
8	КШ.П.032.16-00	Кран шаровой Ду32, Ру1,6МПа	2 шт	Сборный	3,4	6,8	
9	061 ОСТ 34 10.761-97	Штуцер 38х2-500	3 шт	20 ГОСТ 10705-80	0,18	0,54	
10	027 ОСТ 34 10.761-97	Штуцер 25х2-500	1 шт	20 ГОСТ 10705-80	0,11	0,11	
11	ГОСТ 10704-91	Труба Т 25х2	4,0м	В20 ГОСТ 10705-80	1,13	4,52	
12	КШ.П.020.16-00	Кран шаровой Ду20, Ру1,6МПа	1 шт	Сборный	1,85	1,85	
13	30NDB13BR001BQ001 81ОСТ 34-10-616-93	Скользящая опора Ду 500	1 шт	Сборный	26,3	26,3	
14	30NDB13BR001BQ002 81ОСТ 34-10-616-93	Скользящая опора Ду 500	1 шт	Сборный	26,3	26,3	
15	30NDB13BR001BQ003 18ОСТ 34-10-622-93	Опора отвода Ду 500	1 шт	Сборный	43,6	43,6	
16	30NDB13BR001BQ004 18ОСТ 34-10-622-93	Опора отвода Ду 500	1 шт	Сборный	43,6	43,6	
17	ГОСТ 17375-2001	Отвод П90-38х2,5	4 шт	В20 ГОСТ 10705-80	0,2	0,8	
18	ГОСТ 10704-91	Труба Т 57х2,5	6,0м	В20 ГОСТ 10705-80	3,36	20,2	
19	КШ.П.050.16-00	Кран шаровой Ду50, Ру1,6МПа	2 шт	Сборный	6,7	13,4	
20	087 ОСТ 34 10.761-97	Штуцер 57х2,5-500	2 шт	20 ГОСТ 10705-80	0,34	0,68	
21	ГОСТ 17375-2001	Отвод П90-57х3,0	20 шт	В20 ГОСТ 10705-80	0,5	10,0	
	ГОСТ 9467-75	Электроды	1 шт	Э42А	1,0	1,0	
	ГОСТ 9467-75	Электроды	1 шт	Э50А	23,0	23,0	

Итого: 4472,0 кг

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл. 83496

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1350.12.38А-30UNB-1352-TD	Лист 7.1
1	-	Зам.	180-13		23.09.13		