

индекс взаиморезервирования		Порядковый номер кабеля	Наименование монтажной единицы	Маркировка кабеля по проекту	Заводская марка и сечение кабеля в мм²	Наименование кабеля								Длина кабеля в м	Т р а с с ы к а б е л е й  N – номер трассы N – номер полки и способ прокладки кабеля	NN чертежей планов кабельной раскладки	Порядковый номер кабеля
Откуда						Куда											
Место присоеди- нения						Координаты			Место присоеди- нения			Координаты					
		X	Y	Z	X	Y	Z										

Контрольные кабели

	2.001	Электроотопление	ЭО-330	КВВГ 5х1,5	ящик управления ЯЭ 1435				пускатель магнитный			5	по стене на скобах	043.2496-7331-003-ЭТ	2.001
	2.002		ЭО-500	КВВГ 4х1,5	то же				датчик температуры t = +5°С			5	по стене на скобах		2.002
	2.003		ЭО-501	КВВГ 4х1,5	то же				датчик температуры t = +15°С			5	по стене на скобах		2.003
	2.004														2.004
	2.005														2.005
	2.006														2.006
	2.007														2.007
	2.008														2.008