Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма).	Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа.	Код оборудования, изделия, материалов.	Завод-изготовитель.	Единица измерения.	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Электротехническое оборудование							
1.1	Низковольтное комплектное устройство с АВР, на обоих			г. Казань, ООО "ПУ				
	вводах модуль М1, с переключателем на ручное			Казаньэлектрощит"				
	управление модуль П1	ШУ-К-8203Р-0-41740-55УХЛ4			шкаф	1		
1.2	Панель распределительная с 10-ю автоматами распределения							
	трехфазными ВА47-29/3/D на токи 10А-2шт.; 25А-2шт.;			г. Казань, ООО "ПУ				
	40А-2шт.; 82А-2шт.; однофазными ВА47-29/1/С на ток 10А-2шт.	ВРУ1М-49-00УХЛ4		Казаньэлектрощит"	шт	1		
1.3	Ящик управления	ЯЭ1435-0004УХЛ4		г. Казань, ООО "ПУ				
				Казаньэлектрощит"	шт	1		
1.4	Пускатель магнитный без теплового реле ~380/220В	ПМЛ 1110 2Б			шт.	1		
1.5	Коробка зажимов	КЗ-12			шт.	1		
	2. Силовые кабели							
2.1	Силовой кабель с алюминиевыми жилами, с маслопропитанной							
	бумажной изоляцией 4х95 кв.мм	ААШВу-1-4х95			м	350		
2.2	Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке							
	4х1,5 кв.мм	ВВГнг – 0,66			м	10		
2.3	Провод нагревостойкий с медными жилами сеч.2.5 кв.мм							
	ТУ 16.К80-09-90	РКГМ-0.66			м	80		

взам. инв.N

подпись и дата

инв.N подл. 7126/11

Изм.	Кол.	Лист	N Док	Подп.	Дата
1	–	Зам.	13/11		09.11
Разраб.		Савельева			09.11
Проверил		Гимранова			09.11
Нач. отд.		Мысовская			09.11
Н. контр.		Мысовская			09.11

043.2496-7331-005-ЭТ

ТЭЦ г. Саров. Строительство III очереди ТЭЦ
Котел ст.N9 без пылесистемы

Здание блока высокого давления (БВД). Насосная станция пожаротушения N2. Электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация оборудования, изделий и материалов.

ВНИПИЭНЕРГОПРОМ
Приволжский филиал