| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы кг | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| ШС4 | 4. Шкаф распределительный навесного исполнения, IP54, | ЩР8501С-0112-Н -УХЛ3.1 IP54 | | ОАО "СОЭМИ" | шт. | 1 | 265х3300х120 | *см.лист7" |
| | выключатель ввода трехполюсный ВА47-100, 3Р, Iн=25А, х-ка "С" - 1 шт. | ТУ3434-004-05774835-99 | | | | | | |
| | автоматические выключатели распределения: | | | | | | | |
| | - однополюсных ВА47-29 1Р Iн=16А, х-ка "С" - 4 шт, | | | | | | | |
| | - однополюсных ВА47-29 1Р+РН47, Iн=16А, х-ка "С" - 1 шт, | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ВРУ | 5. Вводно-распределительное устройство 380В, 400А, IP54 | Опросный лист | | ОАО "СОЭМИ" | комп. | 1 | 1700х1200х400 | |
| | | 223-13/5885-ХХХХ-110000347-ЭМ.ОЛ | | | | | | |
| | | 1.1 | | | | | | |
| ЯАВР | 6. Ящик навесного исполнения автоматического ввода резерва 380/220В, 25А | ЯАВР3-25-2-31УХЛ4 ~~ЯАВР3-25-2-УХЛ3.1~~ | | ОАО "СОЭМИ" | шт. | 1 | 500х500х200 | |
| | система заземления TS-N, IP31 | ГОСТ Р 51321.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ЯУ-1 | 7. Ящик управления двигателями серии Я5000, IP31, двухфидерный, Iн=8,0А | Я5114-2974 УХЛ4 | | | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| ЯУ-В3 ЯУ-В12 | 8. Пятиступенчатый трансформатор регулирования, 5А, IP54 | Systemair RTRE 5 | | | шт. | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | Кабельная продукция | | | | | | | |
| | 1. Силовой кабель с медными жилами, в ПВХ изоляции, низким дымо-газовыделением, | ВВГнг(А)-LS-0.66кВ | | ОАО "Электрокабель" | м | 142 | 0,194 | |
| | сечением 2х1,5мм$^2$ | ТУ 16.К71-310-2001 | | Кольчугинский завод | | | | |
| | 2. То же, сеч. 3х2,5мм$^2$ | | | | м | 851 | 0,295 | |
| | 3. То же, сеч. 5х2,5мм$^2$ | | | | м | 58 | 0,407 | |
| | 4. То же, сеч. 5х4мм$^2$ | | | | м | 16 | 0,555 | |
| | 5. То же, сеч. 5х6мм$^2$ | | | | м | 168 | 0,608 | |
| | 6. То же, сеч. 5х16мм$^2$ | | | | м | 8 | 1,446 | |
| | 7. То же, сеч. 5х25мм$^2$ | | | | м | 39 | 2,021 | |
| | 8. То же, сеч. 1х120мм$^2$ | ВВГнг(А)-LS-1,0кВ | | | м | 9 | 1,365 | |
| | 9. То же, сеч. 5х150мм$^2$ | ТУ 16.К71-310-2001 | | | м | 35 | 8,959 | |

Согласовано:

Взамен инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол. | Лист | Nдок | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | К-98-14 | | 08.14 |

223-13/5885-ХХХХ-110000347-ЭМ1.С

Лист 2

Формат А3