

Согласовано:

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взамен инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10. Концевая муфта внутренней установки на напряжение до 1 кВ	5ПКВмнН-1(10-16)			шт.	2		
	11. Концевая муфта внутренней установки на напряжение до 1 кВ	5ПКВмнН-1(25-50)			шт.	6		
	12. Концевая муфта внутренней установки на напряжение до 1 кВ	5ПКВмнН-1(150-240)			шт.	2		
	Установочные изделия							
РН1,РН2, Р1-Р4	1. Розетка стационарная, 2Р+РЕ, 220V, IP44	PSR11-016-3		ИЭК	шт	6		
	2. Выключатель одноклавишный для скрытой установки 10 А/250 В, IP20			ИЭК	шт	8		
	Электромонтажные изделия							
	1. Короб прямой плоский (оц.), L=2000мм, b=200мм, ТУ 3449-033-47472841-2004	КП-0,1/0,2-2-У2			шт.	6	18,2	
	2. Короб прямой плоский (оц.), L=2000мм, b=100мм, ТУ 3449-033-47472841-2004	КП-0,1/0,1-2-У2			шт.	13	10,26	
	3. Короб угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90°(оц)	КУН-0,1/0,2			шт.	1	4	
	4. Короб угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90°(оц)	КУН-0,1/0,1			шт.	2	2,9	
	5. Короб угловой на 3 направления под углом 90° (оц.)	КТ-0,1/0,2			шт.	1	5,5	
	6. Короб угловой на 3 направления под углом 90° (оц.)	КТ-0,1/0,1			шт.	1	3	
	7. Секция переходная (оц.), ТУ 3449-033-47472841-2004	СП-0,1-0,2/0,1			шт.	2	0,82	
	8. Зажим	У1116УТ2,5			шт.	10	0,24	
	9. Конструкция для вертикального крепления короба				комп.	7	0,48	А8-92-18-02.П прилагаемый
	10. Конструкция для горизонтального крепления короба на стене				комп.	15	1,78	А8-92-16-01.П прилагаемый
	11. Проходки металлические	ПК-2			шт.	4	2,63	
	12. Проходки металлические	ПК-1			шт.	50	1,5	
	13 Профиль зетовый, У241У2 , L=2м,	ТУ36-1434-82			шт.	80		прокладка кабеля установка щитов
	14. Лоток, 50х150; L=2000мм, ТУ 3449-013-47022248-2004	код 35253		ДКС	шт.	35		

Изм.	Кол.	Лист	Нгок	Подпись	Дата