

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, извлечения, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 Приборы и средства автоматизации							
	T=20...90 °C. Термометра гераспбор в баке АП-100							
105-1	Термометробразователь сопротивления. НСХ-100П класс грубока В	ТСП-01 427.07-217 ТУ 95 2464-93		ПО "Техно-Лун" г. Подольск	шт.	1		
	Защитная гильза	427.09-21 ТУ 95 2464-93			шт.	1		
105-2	Измеритель-регулятор технологический	ИРТ 17300/А/-/RS-485/А/360П/ П/ТУ 4220-044-13282997-02		НПО "Элемер" г. Менделеево	шт.	1		
107-1	L=50...800 мм. Непрерывный уровень гераспбор в баке АП-100	РМС 1214-225-42-А УЮЗ-1,035 ТУ 311-00227465.053-99		ОАО "Термоприбор" г. Разнов	шт.	1		
107-2	Измеритель-регулятор технологический	ИРТ 17300/А/-/RS-485/А/360П/ П/ТУ 4220-044-13282997-02		НПО "Элемер" г. Менделеево	шт.	1		

Для АЭС. Все оборудование класс безопасности АН по НП-001-97 (СПб-86/97).

III категория сейсмостойкости по НП-031-01

Изменения 1 внесено в листы 1, 5, 7

1	Зм.	443-14	12.09	12.09	Служба	Г.в. спец.	Нач. орг.	Н.контр.	ИМП		
Изм.	Взам.	Лист	№ зм.	Дата	Изм.	Внес	Пред.	Г.в. спец.	Нач. орг.	Н.контр.	ИМП
И.контр.	Кученко	12.09	12.09	12.09	Служба	Г.в. спец.	Нач. орг.	Н.контр.	ИМП		
И.ИП	Попов	12.09	12.09	12.09	Служба	Г.в. спец.	Нач. орг.	Н.контр.	ИМП		
Нач. орг.	Широкий	12.09	12.09	12.09	Служба	Г.в. спец.	Нач. орг.	Н.контр.	ИМП		
Г.в. спец.	Гуляев	12.09	12.09	12.09	Служба	Г.в. спец.	Нач. орг.	Н.контр.	ИМП		
И.контр.	Егошин	12.09	12.09	12.09	Служба	Г.в. спец.	Нач. орг.	Н.контр.	ИМП		
И.контр.	Крыленко	12.09	12.09	12.09	Служба	Г.в. спец.	Нач. орг.	Н.контр.	ИМП		

1252-1187.Р3-2901.53.21100-АП2.15.С1

СМОЛЕНСКАЯ АЭС. ХОЛТ. РЕКОНСТРУКЦИЯ

Узел подачи гераспбующего раствора к гидромасштабам

Спецификация оборудования, извлечений и материалов

ОАО "Атомэнергосбыт" ВПО Вексельберг 2014

[illegible]

1252-1187.P3-2901.53.21100-ATX2.15.C1	Num
	4