

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Name and technical specification	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа Type, grade, indexing of document, data sheet	Код оборудования, изделия, материала Equipment, product, material code	Завод-изготовитель Manufacturing plant	Единица измерения Measur. unit	Количество Qty	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
		3	4	5	6	7	8	9
	Автоматика Automatic devices.							
K1	Реле управления на напряжение 24В постоянного тока Control relay for voltage 24V of direct current	по типу type CR-M024DC4		ABB	шт pcs	1		Установить в ЩРВ1 из проекта 258-13-0001.2-EO shall be installed in в ЩРВ1 out of project 258-13-0001.2-EO
У1-ПУ...	Пост управления: Control post:	по типу type ПКУ15-21.131-54У2			шт pcs	24		
У24-ПУ	№1-АСТ3, ~220В, "Клапан открыт"; №1-АСТ3, ~220В, "Valve is open"; №2-АСТК, ~220В, "Клапан закрыт"; №2-АСТК, ~220В, "Valve is closed"; №3-КЕ081, исп.2, красный, "Работа клапана". №3-КЕ081, exec.2, red "Valve operation".							
1-ПУ1	Пост управления: Control post:	по типу type ПКУ15-21.131-54У2			шт pcs	1		
2-ПУ1	№1-АСТ3, ~220В, "Клапан закрыт"; №1-АСТ3, ~220В, "Valve is shut"; №2-АСТК, ~220В, "Клапан открыт"; №2-АСТК, ~220В, "Valve is open"; №3-КЕ081, исп.2, красный, "Работа клапана". №3-КЕ081, exec.2, red, "Valve operation".							
SB1...SB15	Пост управления: Control post: №1-КЕ081, исп.2, красный, "Отключение вентиляции". №1-КЕ011, exec.2, red, "Ventilation cutoff".	по типу type ПКУ15-21.111-40 У3			шт pcs	15		
	Контрольный кабель с медными жилами Control cable with cooper conductors	4x1,5	по типу type КВВГнг(А)-HF		м/м	1100		
		14x1,5	по типу type КВВГнг(А)-HF		м/м	5		

Все материалы могут быть заменены на аналогичные иностранного производства, удовлетворяющие техническим характеристикам, указанным в данных стандартах  
All materials can be replaced with produced abroad equivalents in case they meet the required technical specification.

АО "НИАЭП"  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
Инв. № 5944666

В01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Дата
Rev.	Q-ty of pat.	Sheet	Doc. No	Date

Данный чертеж  
не подлежит размножению  
или передаче другим  
организациям и лицам  
без согласия  
ОАО "НИАЭП"

This drawing shall not be fully  
or partially reprinted, copied  
and distributed  
without permission of  
JSC NIAEP

258-13-0001.1-AOV.S

АЭС "РУППУР" СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ БАЗА  
ROOPPUR NPP CONSTRUCTION AND MOUNTING BASE

Инженерный корпус (офис генподрядчика,  
вкл. здравпункт)  
Engineering building (General Contractor's office,  
first aid post)

Стадия	Лист	Листов
Phase	Sheet	Sheets
W	1	2

Спецификация оборудования, изделий и  
материалов  
Equipment, products and materials  
specification



JSC "Institute  
"Orgenergostroy"

Size A3

Replace arch. Nr.	
Date	02. 2015
Orig. arch. Nr.	15-480

[illegible]

Все материалы могут быть заменены на аналогичные иностранного производства, удовлетворяющие техническим характеристикам, указанным в данных стандартах  
All materials can be replaced with produced abroad equivalents in case they meet the required technical specification.

258-13-0001.1-AOV.S

Лист
Sheet
2