

УТВЕРЖДАЮ

«__» _____ 2013 г.

Поставка котельных труб Ст20, Ст12Х1МФ по ТУ 14-3Р-55-2001,
ТУ 14-3-190-2004.

г. Подольск

2013

Техническое задание
на поставку котельных труб.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Поставка котельных труб Ст20, Ст12Х1МФ по ТУ 14-ЗР-55-2001, ТУ 14-3-190-2004.
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемая продукция должна быть не ранее 2013 года выпуска.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
1. Трубы Ст20 219х18х3800 по ТУ 14-3-190-2004 в количестве 13,23 тн (не менее 148,2 м). 2. Трубы Ст20 219х40х3800 по ТУ 14-ЗР-55-2001 в количестве 59,8 тн (не менее 319,2 м). 3. Трубы Ст20 219х32х3800 по ТУ 14-ЗР-55-2001 в количестве 17,9 тн (не менее 11,4 м). 4. Трубы Ст20 219х22х3800 по ТУ 14-ЗР-55-2001 в количестве 5,6 тн (не менее 49,4 м). 5. Трубы Ст12Х1МФ 219х18х3800 по ТУ 14-ЗР-55-2001 в количестве 5,77 тн (не менее 64,6 м). 6. Трубы Ст12Х1МФ 219х34х3800 по ТУ 14-ЗР-55-2001 в количестве 3,75 тн (не менее 22,8 м). 7. Трубы Ст12Х1МФ 219х30х3800 по ТУ 14-ЗР-55-2001 в количестве 3,68 тн (не менее 26,6 м). 8. Трубы Ст12Х1МФ 273х20х3800 по ТУ 14-ЗР-55-2001 в количестве 4,5 тн (не менее 34,2 м). Дополнительные требования для труб Ст20 219х18х3800 по ТУ 14-3-190-2004: испытание на сплющивание, контроль УЗК (в соответствии с п.3.8., п.3.12. ТУ 14-3-190-2004). Продукция должна быть изготовлена на предприятии с системой менеджмента качества, сертифицированной в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (или «эквивалент»). Действие сертификата, подтверждающего наличие указанной системы менеджмента качества, должно распространяться на изготовление предмета закупки. При поставке продукции должно быть выполнено требование Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03, утвержденных постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 88 в части требований к материалам. Для организаций, не осуществляющих непосредственное изготовление предмета закупки, обязательно предоставление участником в составе заявки копии дилерского или дистрибьюторского договора, документа от изготовителя, указанного в заявке товара, подтверждающие право участника на законных основаниях предлагать такой товар в срок и на условиях, указанных в настоящей документации.
Подраздел 2.2 Требования к маркировке
В соответствии с ТУ 14-ЗР-55-2001, ТУ 14-3-190-2004.
Подраздел 2.3 Требования к упаковке
В соответствии с ТУ 14-ЗР-55-2001, ТУ 14-3-190-2004.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней от даты поступления товара с оригиналами сопроводительных документов (счет-фактура, товарная накладная ТОРГ-12, сертификаты качества, разрешение Ростехнадзора (при необходимости)) на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.
Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: 1) оригинал сертификата качества на продукцию; Для поставщиков продукции импортного производства: Заверенная изготовителем предмета закупки копия Разрешения Ростехнадзора (со всеми приложениями, указанными в Разрешении) на применение котельных труб, выданного на основании положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить заказчику трубы Ст20 219х18х3800 по ТУ 14-3-190-2004 в количестве 13,23 тн (не менее 148,2 м); трубы Ст20 219х40х3800 по ТУ 14-3Р-55-2001 в количестве 59,8 тн (не менее 319,2 м); трубы Ст20 219х32х3800 по ТУ 14-3Р-55-2001 в количестве 17,9 тн (не менее 11,4 м); трубы Ст20 219х22х3800 по ТУ 14-3Р-55-2001 в количестве 5,6 тн (не менее 49,4 м); трубы Ст12Х1МФ 219х18х3800 по ТУ 14-3Р-55-2001 в количестве 5,77 тн (не менее 64,6 м); трубы Ст12Х1МФ 219х34х3800 по ТУ 14-3Р-55-2001 в количестве 3,75 тн (не менее 22,8 м); трубы Ст12Х1МФ 219х30х3800 по ТУ 14-3Р-55-2001 в количестве 3,68 тн (не менее 26,6 м); трубы Ст12Х1МФ 273х20х3800 по ТУ 14-3Р-55-2001 в количестве 4,5 тн (не менее 34,2 м) в течение 90 дней с момента оформления Договора/Спецификации.

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ.

ТУ 14-3-190-2004 - 15 л.
ТУ 14-3Р-55-2001 – 115 л.