

Наименование показателей в соответствии НД	Един. из мер.	Технические требования
- Содержание в песке фракции размером зерен больше 10 мм	%	0,3
- Содержание в песке фракции размером зерен от 5 до 10 мм	%	7,5
- Зерновой состав .		
1. Полный остаток на сите 2,5 .	%	98,0
2. Полный остаток на сите 1,25 .	%	98,5
3. Полный остаток на сите 0,63 .	%	99,5
4. Полный остаток на сите 0,315 .	%	99,7
5. Полный остаток на сите 0,16	%	99,8
6. Проход через сито с сеткой 0,16	%	0,2
7. Модуль крупности Мк	%	4,95
- Содержание пылевидных и линистых частиц (методом тмучивания)	%	1,3
- Содержание глины в комках	%	0
- Насыпная плотность в сухом остоянии	кг/м3	1300
- Средняя плотность зерен	%	2,8
- Пустотность песков	%	55
- Форма и характер зерен песка	Форма	Плоская (чешуйчатая)
	Характер	Шероховатая
- Прочность /по дробильности щебня	%	1400
- Влажность песка	%	0.35

Зам. начальника отдела внедрения СФЗ на АЭС



Р.М. Карпушин