

1 Общие данные.

1.1. Данный проект составлен на основании технического задания Заказчика №127/14, технических условий №201/4227 от 07.11.2013г. и предусматривает обоснование размеров полосы отвода земельного участка для выполнения работ по капитальному строительству новой низковольтной кабельной линии от ТП-171 до ВРУ-0,4кВ административного здания по ул.Арзамасская.

1.2. Общие данные.

1.2.1. Заказчик – ОАО «СЭК».

1.2.2. Проектная организация – ООО «Энергетическая компания Сарова».

1.2.3. Стадия проектирования – проектная документация.

На листе ЭКС-09-2014-ППО-5 данного проекта показаны основные виды и длина траншей для прокладки кабеля. При подготовке траншеи с поворотами выполнять ее радиусом не менее 600–750 мм в зависимости от типа прокладываемого кабеля 0,4 кВ. Ширина полосы отвода равна 1,7 м по всей длине трассы. Площадь временного отвода земли под капитальное строительство новой низковольтной кабельной линии от ТП-171 до ВРУ-0,4кВ административного здания по ул.Арзамасская равна 527 м2.

1.2.4. Проект полосы отвода разработан в соответствии с действующими нормативными и инструктивными документами и государственными стандартами, утвержденными Госстроем РФ и Государственным Комитетом РФ по вопросам архитектуры и градостроительства в том числе

1. Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (с изменениями на 8 августа 2013 года);

2. СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

3. СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

4. СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

5. ПБ10-382-00 «Правила охраны действующих энергетических коммуникаций при производстве работ вблизи них»;

6. ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

7. СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

8. СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты».

						ЭКС-09-2014-ППО-2		
						Капитальное строительство:		
						«Низковольтная кабельная линия от ТП-171 до ВРУ-0,4кВ административного здания по ул.Арзамасская»		
изм.	ком. уч.	лист	№ док.	подпись	дата	Электроснабжение административного здания по ул.Арзамасская, в районе дома 1, участок 2	Стадия	Лист
Разраб.							П	1
ГМП							1	1
						Общие данные.		
						ООО «Энергетическая компания Сарова»		