

Отдел 12

2013г. №12-06/ 49

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

 В.Н.Сорока

Техническое задание
Техническое обслуживание(ТО 8000) винтового компрессора ГА 160
«Атлас Копко» .

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Проверить показания датчиков температуры и давления	шт.	2
2.	Заменить фильтры электрошкафа	шт.	2
3.	Очистить обрешение электродвигателя	шт	1
4.	Проверить болтовые соединения трубопроводов	компл.	1
5.	Смазать подшипники основного электродвигателя	шт.	2
6.	Заменить фильтр компрессорного масла	шт.	1
7.	Перебрать разгрузочный клапан	шт.	1
8.	Заменить элемент маслосепаратора	шт	1
9.	Перебрать влагоотделитель	шт	1
10.	Перебрать дренажный клапан	шт	1
11.	Проверить воздушные, масляные, тракты на предмет утечек		
12.	Проверить работу вентилятора охлаждения	шт	1
13.	Заменить воздушный фильтр	шт	1
14.	Проверить состояние отсека входа воздуха	шт	1
15.	Проверить мас/кон охладитель	шт	1
16.	Заменить компрессорное масло «Рото Инжект»	литр	90

При проведении тех.обслуживания использовать только оригинальные запчасти и материалы производителя «Атлас Копко»

Составил ведущий инженер



Н.И.Груздев