



Изделие используется для обращения с некондиционными ОТВС в составе оборудования на КДЧ ФГУП ПО "МАЯК".
Изделие относится к элементам нормальной эксплуатации, не влияющим на безопасность и согласно НП-016-05, соответствует классу безопасности ЗН.
Изделие опытное в процессе изготовления, наладки, испытаний возможны доработки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Грузоподъемность не более, кг..... 435

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1 * Размеры для справок.
2 Изменением высоты штоков поз. 8 и 9, обеспечить раскрытие и закрытие губок поз. 13 захвата, с выполнением условия свободного прохода и закрепления имитатора грибка ФД.4.7Г.4.03.011 из комплекта инструмента и принадлежностей, в этих губках соответственно.
3 Обеспечить свободное перемещение толкателя поз. 3, и поворот губок поз. 13, относительно корпуса поз. 2.
4 Маркировать обозначение изделия шрифтом ПО-6 по ГОСТ 2930-62.
5 Изделие испытать статической нагрузкой согласно рисунку 1 в течение 10 минут, используя имитатор грибка ФД.4.7Г.4.03.011 из комплекта инструмента и принадлежностей. Трещины, остаточные деформации, изменение геометрии, выскальзывание имитатора из губок, нарушение работоспособности в целом не допускаются. Конструкция оснастки для испытания - на усмотрение изготовителя.

					ФД.4.7Б.4.06СБ			
					Захват тип 5 Сборочный чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	И			33,6	1:1
Разраб	Вильдева А.В.	И.И.	02.06.2011	Лист 1		Листов 2		
Проб	Абросов А.Н.	И.И.	08.06.2011	 ФГУП				
Т.контр.								
Рук.	Саленко В.В.	И.И.	08.06.2011					
Н.контр.	Потапова Н.В.	И.И.	08.06.2011					
Утв.	Свешников В.А.	И.И.	09.06.2011					