Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34. Прокладка	**ПМ 7х18**			шт.	88	0,01	
	35. Переходник	**С 10-08Х18Н10Т-20-IIIс-100 ОСТ 34.10.417-90**	2.2		Шт.	16	0,01	
	36. Полоса 50х5 Вст.3кп2 ГОСТ 535-79	**ГОСТ 103-76**			м	4	0,706	
	37. Проволока сварная Св-08Г2С Д=2 мм	**ГОСТ 2246-70**			кг	5		
	38. Защитная гильза черт.ТАДУ408721.023 для установки термопреобразователя с монтажной длиной L=110мм	**Гильза защитная ТА-ДУ408721.023 L=110мм**		НТЛ «Прибор» г. Москва	шт	4		
	39. Защитная гильза черт.ТАДУ408721.023 для установки термопреобразователя с монтажной длиной L=120мм	**Гильза защитная ТА-ДУ408721.023 L=120мм**		НТЛ «Прибор» г. Москва	шт	6		
	40. Защитная гильза черт.ТАДУ408721.023 для установки термопреобразователя с монтажной длиной L=125мм	**Гильза защитная ТА-ДУ408721.023 L=125мм**		НТЛ «Прибор» г. Москва	шт	4	3.1	
	41. Защитная гильза черт.ТАДУ408721.023 для установки термопреобразователя с монтажной длиной L=140мм	**Гильза защитная ТА-ДУ408721.023 L=140мм**		НТЛ «Прибор» г. Москва	шт	2		
	42. Защитная гильза черт.ТАДУ408721.015 для установки термопреобразователя с монтажной длиной L=160мм	**Гильза защитная ТА-ДУ408721.015 L=160мм**		НТЛ «Прибор» г. Москва	шт	5		
	43. Защитная гильза черт.ТАДУ408721.023 для установки термопреобразователя с монтажной длиной L=200мм	**Гильза защитная ТА-ДУ408721.023 L=200мм**		НТЛ «Прибор» г. Москва	шт	4	3.2	
	44. Защитная гильза черт.ТАДУ408721.023 для установки термопреобразователя с монтажной длиной L=230мм	**Гильза защитная ТА-ДУ408721.023 L=230мм**		НТЛ «Прибор» г. Москва	шт	4		
	45. Защитная гильза черт.ТАДУ408721.023 для установки термопреобразователя с монтажной длиной L=240мм	**Гильза защитная ТА-ДУ408721.023 L=240мм**		НТЛ «Прибор» г. Москва	шт	2		
	46. Защитная гильза черт.ТАДУ408721.023 для установки термопреобразователя с монтажной длиной L=280мм	**Гильза защитная ТА-ДУ408721.023 L=280мм**		НТЛ «Прибор» г. Москва	шт	10		
	47. Стенд первичных преобразователей давления с верхним присоединением с нижним подводом среды из нержавеющей стали с диаметром подводимых труб 14х2мм и сильфонными клапанами. Рр 20,0 МПа, t 300°С.	**МВ4-Н-14АС** УХЛ3.1 ТУ 95 2846-2003	5.1	ЗАО ТВП «ГЭМ» г.Тверь	шт.	42 ~~28~~	2.1	

Согласовано

Взаим.инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл. 0110021.102

ОАО «НИАЭП» АРХИВНЫЙ ЭКЗ. Инв. № 39823

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
5	1	-	220-12		12.03
3	2	-	318-11		27.04
2	2	-	139-11		09.03