

Всего 5 шт.

Согласовано				
Инв. № подл.	0110021.102	Подпись и дата	Взаим. инв. №	
		2.04.12		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	48. Коробка соединительная для установки вне герметичной зоны с корпусом из углеродистой стали и 8-ю клеммами, с кабельными вводами с экранировкой, исполнения 2 2 класса безопасности по ОПБ-88/97. 49. Коробка соединительная для установки вне герметичной зоны с корпусом из углеродистой стали и 16-ю клеммами, с кабельными вводами с экранировкой, исполнения 5, 2 класса безопасности по ОПБ-88/97. 50. Коробка соединительная для установки вне герметичной зоны с корпусом из углеродистой стали и 32-ю клеммами, с кабельными вводами с экранировкой, исполнения 2, 3 класса безопасности по ОПБ-88/97.	КС-У-08/2-Э ТУ 3464-008-21376577-2009  КС-У-16/5-Э ТУ 3464-008-21376577-2009  КС-У-32/2-Э ТУ 3464-008-21376577-2009	3551150200		шт.	4	0,02кг/м	
		шт.			26			
		шт.			16 12	2.2		
	51. Металлорукав Ду20 52. Провод с луженой жилой с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стекловолокна, пропитанный эмалью или нагревостойким лаком, повышенной нагревостойкостью, сечением 1х1,5мм <sup>2</sup> 53. Дюбель универсальный	РЗ-Ц-х-Ш20  РКГМ ТУ 16.К80-09-90  4х40	3551150200		м	390	0,02кг/м	
		м			800			
		шт.			100	3.1		
	54. Защитная гильза черт.ТАДУ408721.024.00 для установки термопреобразователя с монтажной длиной L=130мм	Гильза защитная ТА-ДУ408721.024.00 L=130мм		НТЛ «Прибор» г. Москва к	шт	2		
	55. Стенд первичных преобразователей давления с верхним присоединением с нижним подводом среды из нержавеющей стали с диаметром подводимых труб 14х2мм и сильфонными клапанами. Рр 20,0 МПа, t 300°С. 56. Стенд первичных преобразователей разности давлений, для одного датчика из нержавеющей стали, с диаметром подводимых труб 14х2мм и сильфонными клапанами. Рр 20,0 МПа, t 300°С.	МВ34-Н-14АС УХЛ3.1 ТУ 95 2846-2003  ДЗ-Н-14АС УХЛ3.1 ТУ 95 2846-2003			шт.	6	13,9	2.1
		шт.			4	13,9		
	57. Защитная гильза черт.ТАДУ408721.015 для установки термопреобразователя с монтажной длиной L=125мм	Гильза защитная ТА-ДУ408721.015 L=125мм		НТЛ «Прибор» г. Москва	шт	8		3.2
ОАО «НИАЭП» АРХИВНЫЙ ЭКЗ. Инв. № 39823								
					10021-26а-00-АК.С			
					Лист 7			