


Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
R3.02158.2.0.34	20.05.14	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OUA70C01 OUA70C01	Стенд обвязки первичных преобразователей разности давлений, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, с сильфонными клапанами, с одним клапаном на дренаже каждой линии, климатического исполнения В5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ДД-Н-И1-В5 ТУ 6937-032-47472841-2004	-	ООО "Корпорация АК "Электросевкавмонтаж", г.Краснодар	шт.	1	25,20	25,20	
	Труба бесшовная Марка материала 08Х18Н10Т 10х2 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ТУ 14-3Р-197-2001	-	ОАО "БЗЭМ" г. Белгород	шт.	10	0,40	4,00	
	Штуцер Dy 10 мм, Ру=20 МПа, t=450 °С Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ШС1-Н-14х2-20 ТУ 6937-030-47472841-2003	-	ООО «Корпорация Акционерной Компании «ЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТАЖ» г. Краснодар	шт.	63	0,05	2,84	
OUA10XK01, OUA10XK02, OUA20XK01, OUA20XK02, OUA66XK01, OUA67XK01, OUA68XK01, OУН15ХК01, OУН73ХК01, OУН77ХК01, OУН77ХК02, OУН78ХК01, OУН83ХК01, OWA10XK01	Коробка соединительная с корпусом из полиэстера и 8 клеммами Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	КС-П-8/1 ТУ 3464-008-21376577-2009	-	ЗАО «ГЭМ», Тверь	шт.	14	1,04	14,56	
OWA10XK02	Коробка соединительная с корпусом из полиэстера и 12 клеммами Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	КС-П-12/1 ТУ 3464-008-21376577-2009	-	ЗАО «ГЭМ», Тверь	шт.	1	1,63	1,63	

АРХИВНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР

2	-	Зам.	276-12		27.09
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R3.UA10.3017.034.04.00.001